

Skarżysko - Kamienna, dn. 25.03.2026 r.

ZDP.272.4.2026

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ IV

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2069T (ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej i nr 1759T w Lipowym Polu Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1759T (ul. Wesola) wraz z przebudową obiektu mostowego”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień do pytania nr 10 z dn. 19.03.2026r. informujemy, że pozwolenie wodnoprawne nie dopuszcza instalacji ścianki szczelnej z grodziec stalowych w osi rzeki Oleśnicy (osi obiektu). Ewentualny montaż grodziec stalowych w osi rzeki (niezgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym) nie zabezpieczy łąw fundamentowych przed napływem zarówno wód powierzchniowych jak i gruntowych. Jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest wykonanie komór z grodziec stalowych po obrysie łąw fundamentowych z odsadzką na montaż deskowania na przyczółkach nr 1 i 2 Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych art. 99 ust.1 to na Zamawiającym (Projektancie) spoczywa obowiązek opisanie przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Prosimy o załączenie rysunku rozmieszczenia ścianki z grodziec stalowych oraz o poprawienie ilości w przedmiarze robót

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie robót dotyczących zabezpieczenia koryta rzeki.

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż
(podpis na oryginale)