

Skarżysko - Kamienna, dn. 30.03.2026 r.

ZDP.272.4.2026

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ V

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2069T (ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej i nr 1759T w Lipowym Polu Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1759T (ul. Wesola) wraz z przebudową obiektu mostowego**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

Czy wskaźnik ścianki szczelnej z grodziec stalowych ma wynosić $W_x=2200\text{cm}^3/\text{m}$ zgodnie z e SST D-03.00.01. Czy rodzaj ścianki ma być dobrany zgodnie z projektem technologicznym wykonawcy. Proszę potwierdzenie, że ścianka szczelna wykonana osiowo, dla umożliwienia przeprowadzenia robót dwuetapowo ma być tracona a nie tymczasowe na potrzeby wykonania robót. Proszę podanie wskaźnika W_x . W odpowiedzi na pytanie nr. 67 Zamawiający dopuszcza prowadzenie ruchu objazdami i możliwość rozbiórki i budowy obiektu w całości co znacznie skróci czas jak i pozwoli zaoszczędzić koszty. Proszę o odpowiedź jak zostaną rozliczone koszty z poz. 3.1.2

Odpowiedź:

- 1. Zmniejszono wskaźnik wytrzymałości $W_x=1800\text{ cm}^3/\text{m}$ i uwzględniono w specyfikacji**
- 2. Dobór technologii i sposób zabezpieczenia wykopów i ław fundamentowych dobrać i uwzględnić w projekcie technologicznym.**
- 3. Opracować projekt technologii robót oraz uzgodnić z zamawiającym przed przystąpieniem do prac Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – dopuszcza się prowadzenie ruchu objazdami.**
- 4. Poz. 3.1.2. Zaleca się stosowanie zabezpieczenia ścian wykopów poprzez wbicie ścianek szczelnych i ich rozparcie. Do zabezpieczenia wykopów dopuszcza się stosowanie innych konstrukcji uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem technologicznym wykonania robót przedstawionym do akceptacji inspektorowi nadzoru.**

Cena wykonania robót określonych obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, takich

**jak sugerowane wykonanie ścianek szczelnych w celu zabezpieczenia dna wykopu,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych
niezaliczanych do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.**

ZMIANA TREŚCI SWZ

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, określone w rozdziale XIII, XIV.1 i XI.1 Specyfikacji warunków zamówienia, tj.:

- **termin składania ofert: zamiast "do dnia 01.04.2026 r. godz. 10:00" zmienia się "do dnia 03.04.2026 r. godz. 9:00";**
- **termin otwarcia ofert: z dnia "01.04.2026r. godz. 11:00" na dzień "03.04.2026 r. godz. 10:00";**
- **termin związania oferta: zamiast „do dnia 30.04.2026 r.” zmienia się do dnia „01.05.2026 r.”.**

Sposób składania ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w następującym obszarze:

- Zamawiający wprowadza zmiany w sekcji VIII pkt 8.1) „Termin składania ofert”, pkt 8.3) „Termin otwarcia ofert” oraz pkt 8.4) „Termin związania ofertą”.

Następnie zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Wyjaśnień V SST. 30.03.2026

DYREKTOR

mgr inż. Marek Czyż
(podpis na oryginale)