

[illegible]

1. Minimalne spadki: nur od 0,50 do 0,110 to 2%
2. Minimalny spadek na nurach 0,10 to 1,5 %
3. Maksymalna odległość: niski usłupowej od pionu KS to 1m
4. Maksymalna odległość przypożog innych niż niski usłupowej od pionów KS to 3 m
5. W wypadku niespełnienia odległości podanych w pkt. 3 należy stosować zawory napowietrzające
6. Zabrania się stosowania zaworów napowietrzających w celu napowietrzenia oddolnych misek usłupowych - odpowiedzialne wyższe do pionu
7. Kanałizację przechodzącą przez ściany i stropy oddzieloną požarowego należy zabezpieczyć kłomelami p.p.o. do nur palnych o odporności ogniowej [towej odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzi

[illegible]