

Gmina Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11
63-720 Koźmin Wielkopolski

OR 271.2.2026

Koźmin Wlkp. 25.02.2026 r.

Treść pytań oraz wyjaśnienia

Dotyczy: postępowania u udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 2 agregatów prądotwórczych dla Gminy Koźmin Wielkopolski w ramach projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski"

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej Dostawcy wobec Zamawiającego łącznie ze wszystkich tytułów lub na podstawie jakichkolwiek okoliczności związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy, dochodzona na podstawie umowy lub przepisów prawa, w szczególności z tytułu naprawienia szkody, kar umownych, wykonawstwa zastępczego, regresów, odstąpienia od umowy, jest ograniczona kwotowo tj. do maksymalnej wartości 100% kwoty stanowiącej wynagrodzenie netto Dostawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ograniczenie łącznej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do wysokości 100% łącznego wynagrodzenia BRUTTO wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych umyślnie.

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar do 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar do 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kar do 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar do 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki.

Pytanie nr 4

4. Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie łącznej wysokości kar Umownych do 20% wartości wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie łącznej wysokości kar Umownych do 20% wartości wynagrodzenia brutto

Pytanie nr 5

5. Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu wykonania do 120 dni w związku z koniecznością dokonania niezbędnych uzgodnień z Zakładem Energetycznym

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania Zamówienia do 120 dni

Pytanie nr 6

6. Wykonawca wnosi o dopuszczenie zespołu bez podgrzewanej miski olejowej ale z podgrzewanym agregatem przez grzałkę płynu chłodniczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy 73-75 dB dot. poziomu hałasu z 7m czy przyjąć należy zgodnie z projektem 80 dB z 7m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby ciśnienie akustyczne przy 7m było do 80 dB.

Pytanie nr 8

8. Wykonawca wnosi o szczegółowy opis prac wraz z odległościami/potencjalnymi kolizjami w związku z koniecznością dokonania modernizacji elektrycznych, prac elektrycznych/budowlanych.

Odpowiedź: W projekcie został załączony plan zagospodarowania terenu obejmujący infrastrukturę podziemną.

Pytanie nr 9

9. Czy teren objęty jest nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź: Działka na której planuje się posadowienie agregatu znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków . Zamawiający dysponuje pozwoleniem na posadowienie agregatu.

Pytanie nr 10

10. Czy Zamawiający przewiduje realizację prac na podstawie procedury uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organów administracji budowlanej?

Odpowiedź: Tak zamawiający przewiduje realizację prac na podstawie procedury zgłoszenia do organów administracji budowlanej

Pytanie nr 11

11. Czy Zamawiający wymaga aby ze strony Wykonawcy plac budowy przejął Kierownik Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wymaga aby ze strony Wykonawcy plac budowy przejął Kierownik Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Pytanie nr 12

12. Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego zgodnego z art. 183 ust 4 Prawa budowlanego posiadającego certyfikację CNBOP wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcami ppoż?

Odpowiedź: Budynek wyposażony jest w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Pytanie nr 13

13. Czy Zamawiający dopuszcza zespół prądowórczy o wymiarach 3360 x 1160 x 1980 mm (dł x szer x wys)?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wymiarów.

Pytanie nr 14

14. Czy Zamawiający dopuszcza agregat prądowórczy bez przestrzeni retencyjnej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza agregatu prądowórczego bez przestrzeni retencyjnej.

Pytanie nr 15

15. Czy Zamawiający dopuszcza SZR równoważny np. przełącznik OTM ABB sterowany za pośrednictwem sterownika agregatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści składnej oferty.

Jarosław Ratajczak

/z-ca Burmistrza/