

Boleszkowice, dnia 04.03.2026 r.

OŚGN.271.11.2026

**WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) pn: „Budowa sieci wodociągowej relacji SUW Namyślin-Chlevice wraz z przyłączami do posesji oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Boleszkowice i Wysoka”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w związku z otrzymanym pytaniem w dniu 04.03.2026 r. udziela wyjaśnień.

Pytanie 1

W przedmiarze robót do odcinka Boleszkowice – Wysoka w pozycji numer 6 jest wykonanie przecisków sterowanych rurą fi 110 w ilości 8 mb. W dokumentacji technicznej są do wykonania 2 odcinki przeciskiem sterowanym o łącznej długości 82 mb. Proszę o potwierdzenie jaką ilość przecisku sterowanego należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym, jednakże został on skorygowany w oparciu o dokumentację techniczną, w której wskazano prawidłową ilość mb przecisku, tj. 82 mb. Poprawiony przedmiar robót załączono do postępowania.

**WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE**