

Boleszkowice, dnia 13.03.2026 r.

OŚGN.271.11.2026

**WYKONAWCY
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) pn: „Budowa sieci wodociągowej relacji SUW Namyślin-Chlewice wraz z przyłączami do posesji oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Boleszkowice i Wysoka”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w związku z otrzymanym pytaniem w dniu 12.03.2026 r. udziela wyjaśnień.

Pytanie 1

W przedmiarze robót do odcinka Namyślin – Chlewice jest do wykonania sieć wodociągowa z rury PE fi 125 w ilości 4323 m. Po przeliczeniu z projektu wychodzi nam 3748 m. Proszę o weryfikację ilości rury do ułożenia, a co za tym idzie ilości wykopów, podsypek itd.

Odpowiedz na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robót stanowi wyłącznie element pomocniczy, natomiast podstawą wyceny oferty jest dokumentacja projektowa.

Po przeprowadzeniu analizy długości sieci wskazanej w dokumentacji projektowej Zamawiający ustalił, że w wyniku omyłki pisarskiej, projektant w treści dokumentacji projektowej (PZT, PAB, PT, PW), w części opisowej, w pkt 5 oraz 5.1, omyłkowo wskazał długości sieci i odgałęzień co okazało się niezgodne z częścią graficzną dokumentacji projektowej.

Prawidłowe zapisy powinny brzmieć:

w pkt 5 „Projektowana sieć wodociągowa” – długość sieci wodociągowej: ok. 3754 mb,

w pkt 5.1 „Odgałęzienia wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową” – długość odgałęzień sieci wodociągowej o średnicy DN32 wynosi 243 mb.

W związku z powyższym ilości robót, w tym długość rury do ułożenia oraz wynikające z niej ilości wykopów, podsypek i pozostałych robót, należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową skorygowaną w powyższym zakresie.

**WÓJT GMINY
BOLESZKOWICE**