



Zakład Oczyszczania Miasta
Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11
41-400 Mysłowice



tel.: 32 222 60 43



e-mail: biuro@zomm.pl



KRS: 000066372
NIP: 222 00 07 637
BDO: 000013643

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 9 643 500,00 zł

Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski SA
02 1050 1214 1000 0090 3246 4308



**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA INDYWIDUALNEGO**
ul. Karola Miarki 38
41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 22 18-19
e-mail: myslowice@zomm.pl



**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA BIZNESOWEGO**
ul. Stadionowa 11
41-400 Mysłowice
tel. 32 307-47-59
mail biuro@zomm.pl



www.zomm.pl

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: „Zakup piętrowego kontenera biurowo-socjalnego dla Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach wraz z jego montażem i przygotowaniem podłoża według wskazań producenta”, nr postępowania 4/2026/ZOMM.

Działając w imieniu Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach zwanego dalej Zamawiającym, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą PZP w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, Zamawiający udziela wyjaśnień do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Czy w przypadku uczestnictwa w wizji lokalnej przeprowadzonej dnia 23.01.2026, w ramach pierwszego postępowania, konieczne jest jej powtórzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna wizję odbytą w innym terminie w tym tą, która dotyczy unieważnionego postępowania. Jako potwierdzenie Wykonawca powinien dołączyć oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia zgodne z załącznikiem nr 7 do SWZ.

6. Czy nasza firma musi wystąpić ponownie o zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, jeśli poprzedni dokument zawiera informację, że zostało wydane na potrzeby postępowania numer 1/2026/ZOMM z datą 10.02.2026?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powołanie się na dokumenty, które ma w posiadaniu.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kontenerów w technologii producenta: Konstrukcja ramy: Ramowa, wykonana z profili stalowych zimnogiętych, spawana, zabezpieczenie antykorozyjne: farba alkidowa Podłoga: Szkielet z profili stalowych zimnogiętych, płyta warstwowa PIR 100 mm, płyta MFP 0,22 mm (w sanitariacie płyta cementowo-drzazgowa), wykończenie wykładzina PCV . Dach/Sufit: płyta PIR 10 mm, włóknina antykondensacyjna, membrana termozgrzewalna PROTAN 1,5 mm. Ściany zewnętrzne: Ściany zewnętrzne - płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości 10 mm, kolor wewnętrzny biały RAL 9010, obróbki blacharskie Ściany wewnętrzne: płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości 60 mm, kolor obustronnie biały RAL 9010, wykończenie - obróbki blacharskie. Jednocześnie informujemy, iż minimalne wymagania podane w OPZ zostaną spełnione.



ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Sp. z o.o.
MYSŁOWICE



Zakład Oczyszczania Miasta
Sp. z o.o.
ul. Stadionowa 11
41-400 Mysłowice



tel.: 32 222 60 43



e-mail: biuro@zomm.pl



KRS: 0000066372
NIP: 222 00 07 637
BDO: 000013643

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód
w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 9 643 500,00 zł

Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski SA
02 1050 1214 1000 0090 3246 4308



**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA INDYWIDUALNEGO**
ul. Karola Miarki 38
41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 22 18-19
e-mail: myslowice@zomm.pl



**BIURO OBSŁUGI
KLIENTA BIZNESOWEGO**
ul. Stadionowa 11
41-400 Mysłowice
tel. 32 307-47-59
mail biuro@zomm.pl



www.zomm.pl

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zdaniem Zamawiającego wskazane przez Wykonawcę parametry elementów składowych konstrukcji kontenerów, stanowiących zaplecze biurowo-sanitarne, nie spełniają minimalnych wymagań określonych w OPZ Zamawiającego.

8. Czy zamawiający wyraża zgodę na montaż drzwi wewnętrznych stalowych? Wykazują się one większą trwałością i odpornością na wilgoć niż drzwi płycinowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

PREZES ZARZĄDU

Marta Tobor

Sporządził:
A. Książek