

Kraków, dnia 03.04. 2026 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: **PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO BUDYNKU CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR HENRYKA JORDANA NA DZIAŁCE NR 33 OBR. 62 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY ULICY KRUPNICZEJ 38 W KRAKOWIE**

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, reprezentowaną przez Alicję Nowak-Müller dyrektorkę Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Zamawiającym, informuje, że w dniu 01-04-2026 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści swz. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) przedstawia treść zapytań bez ujawniania źródła oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Mając na uwadze brak wskazania w przedmiocie zamówienia proszę o potwierdzenie że niniejsze postępowanie nie obejmuje wykonania rozbudowy budynku o zewnętrzny szyb windowy planowaną inwestycją zatwierdzoną decyzją nr 309/6740.2/2025 z dnia 4 czerwca 2025r.

Odpowiedź do pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, iż niniejsze postępowanie nie obejmuje wykonania rozbudowy budynku o zewnętrzny szyb windowy planowaną inwestycją zatwierdzoną decyzją nr 309/6740.2/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie że niniejsze postępowanie nie obejmuje wykonania drogi pożarowej.

Odpowiedź do pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza, iż niniejsze postępowanie nie obejmuje wykonania drogi pożarowej.

Pytanie nr 3

W dokumentacji oraz przedmiarze znajduje się czujka zasysająca którą należy zabudować w szybie windowym proszę o potwierdzenie, że zakres ten należy wykonać.

Odpowiedź do pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza, iż czujkę zasysającą należy zabudować w szybie windowym będącym aktualnie w trakcie realizacji (w oparciu o odrębne pozwolenie na budowę), zgodnie z projektem.