

Kraków, dnia 10.04. 2026 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: **PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ MONTAŻEM SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO BUDYNKU CENTRUM MŁODZIEŻY IM. DR HENRYKA JORDANA NA DZIAŁCE NR 33 OBR. 62 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY ULICY KRUPNICZEJ 38 W KRAKOWIE**

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, reprezentowaną przez Alicję Nowak-Müller dyrektorkę Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Zamawiającym, informuje, że w dniu 09-04-2026 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści swz. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) przedstawia treść zapytań bez ujawniania źródła oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy w celu ograniczenia robót brudnych na czynnym obiekcie Zamawiający dopuszcza zamiennie układanie okablowania w korytkach natynkowych w wytypowanych pomieszczeniach/części korytarzy?

Odpowiedź do pytanie nr 1:

Dokumentacja wykonawcza określa sposób prowadzenia instalacji - opis techniczny branży elektrycznej, pkt. 9. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych.

Zgodnie z dokumentacją prowadzenie natynkowe zostało dopuszczone dla pomieszczeń technicznych w porozumieniu z Zamawiającym na etapie realizacji prac.

Zamawiający może dopuścić zamiennie układanie okablowania w korytkach natynkowych w innych wytypowanych pomieszczeniach, jeżeli nie pogorszy to walorów estetycznych pomieszczenia, przy czym dopuszczenie takie wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego na etapie realizacji prac.

Pytanie nr 2

Czy na drogach ewakuacyjnych natynkowe korytka/rurki należy stosować z materiałów bezhalogenowych?

Odpowiedź do pytanie nr 2:

Dokumentacja wykonawcza określa klasę reakcji na ogień przewodów układanych w obrębie dróg ewakuacyjnych oraz poza nimi - opis techniczny branży elektrycznej, pkt. 9. Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych.

Jeżeli zamawiający dopuści zamiennie układanie okablowania w korytkach/rurkach natynkowych, przez analogię wymagania należy odnieść do natynkowych koryt, rurek elektroinstalacyjnych oraz puszek instalacyjnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z uwagi na korektę terminów otwarcia ofert, dokonuje zmian w SWZ wyznaczając nowe terminy. Oferty należy składać do dnia 17.04.2026 r. do godz. 16:00. Otwarcie nastąpi dnia 17.04.2026 r. o godz. 16:05.