

nr sprawy: ZP.271.15.2026.MSt

Sopot, 31-03-2026 r.

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### PYTANIA DO SWZ, ODPOWIEDZI

dotyczy: postępowania o wartości poniżej progu unijnego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 uPzp, któremu nadano nazwę: ***Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji c.o. i wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie – drugie postępowanie***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) informuje, że do postępowania wpłynęły pytania, na które udzielamy następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

**cyt.:** Projekt przewiduje montaż ekranów grzejnikowych zgodnie z projektem z 2024 roku- proszę o wyjaśnienie, jakie mają być ekrany grzejnikowe.

„koniec cytatu”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

*Zamawiający wyjaśnia, że projekt przewiduje montaż ekranów grzejnikowych refleksyjnych o grub. min. 3 mm laminowanych folią, kolor biały, zachowanie marginesu ok. 3 cm wokół grzejnika.*

Dokument staje się nieodłączną częścią SWZ.

Wszystkie informacje w nim zawarte powinny być uwzględnione w składanej ofercie.

Udzielona odpowiedź nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o numerze 2026/BZP 00161137/01 z dnia 2026-03-18.

Podpisał:

z up. PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

Pan ***Michał Banacki***  
**Wiceprezydent Miasta Sopotu**

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/