

Wysokie Mazowieckie, 2 kwietnia 2026 r.

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (086) 275 24 17, 477 02 00, fax. (086) 275 31 53

OR.272.5.2026

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”

Powiat Wysokomazowiecki informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy w pomieszczeniach gdzie będą prowadzone prace związane z instalacją c.o., do przemalowania będą całe ściany, czy tylko miejsca np. po starych grzejnikach itp..?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do stanu pierwotnego ściany, sufity, stropy i podłogi w miejscach wykonanych przebić i bruzd. Uszkodzone w trakcie prowadzenie robót powierzchnie sufitów i ścian należy wyszpachlować i pomalować, natomiast uszkodzone podłogi uzupełnić takim samym lub podobnym do istniejącego materiałem. W pomieszczeniach sanitarnych wszystkie uszkodzone okładziny ścienne i podłogowe należy naprawić.

Pytanie nr 2:

W udzielonych odpowiedziach z dnia 01.04.2026 Zamawiający informuje o lokalizacji pionowego wymiennika gruntowego na istniejącym boisku (Orlik). Powierzchnia boiska jest jednak niewystarczająca, aby zmieścić na niej wszystkie odwierty. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części odwiertów na placu utwardzonym przy stacji kontroli pojazdów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza część odwiertów na placu utwardzonym w rejonie Warsztatu Mechanizacji Rolnictwa.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający dokonuje zmiany w treści SWZ:

w Rozdziale XVII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust 1 i 2:

1. *Oferty należy złożyć w terminie do: 9 kwietnia 2026 r. do godziny 08:30.*
2. *Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 10:30.*

w Rozdziale XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą do dnia 8 maja 2026 r.

Na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

1. Zmiana SWZ z dn. 02.04.2026 r.
2. Ogłoszenie o zmianie z dn. 02.04.2026 r.