



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

RR.271.06.3.2026.MA.

Ustka, dnia 14 kwietnia 2026 r.

Zamawiający:

Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka
NIP: 839 00 30 153
Tel. (059) 814 60 44 do 46
Fax.: (059) 814 42 57

Wykonawcy

Zapytania Wykonawców

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym Art. 275 pkt. 1 (bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) **Budowa ulicy Siennej w Przewłocze wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz rozbudową oświetlenia ulicznego i przebudową kolidującej infrastruktury***

Investycja jest objęta dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2026)

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2024r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęły zapytania dotyczące następującej kwestii:

Pytania Wykonawców:

1. Zgodnie z zapisem w projekcie oraz SST tj. „Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC-U, kielichowych, o średnicy $\varnothing 200 - 315$ mm i grubości ścianek 5,9 – 9,2 mm oraz sztywności obwodowej SN8, szeregu wymiarowego SDR 34, łączonych na uszczelki gumowe i rur o średnicy $\varnothing 160-200$ mm i grubości ścianek 5,2-6,5 mm oraz sztywności obwodowej SN12, szeregu wymiarowego SDR 30, łączonych na uszczelki gumowe” prosimy o informację które odcinki kanalizacji $\varnothing 200$ należy wykonać z rur PVC o sztywności obwodowej SN12.

Odp. Zamawiającego.: Zgodnie z projektem należy stosować rury SN8 (SDR34).

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres postępowania nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej na odcinku Dp23-W1.

Odp. : Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje ul. Sienną odcinek S1 $\approx 0+000-0+190$ oraz odcinek P2. Zakres zgodny z załączonym projektem budowlanym.

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl



WÓJT GMINY USTKA

ul. Dunina 24, 76 – 270 Ustka
tel. (059) 815 24 01 tel./fax (059) 814 42 57
wojt@ustka.ug.gov.pl | www.ustka.ug.gov.pl

3. Na jakiej szerokości należy przyjąć wzmocnienie konstrukcji jezdni z kruszywa i geosyntetyków. Czy tylko na szerokość utwardzenia z kostki czy również pod ławę betonową.
Odp.: Zakres wzmocnienia należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową, wyłącznie pod konstrukcję ciągów jezdnych, z uwzględnieniem wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni z odsadzkami, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian:
24.04.2026 r. do godz. 09:00, otwarcie o godz. 09:30.**

*/-/ z up. Wójta Gminy Ustka
Anna Dożynkiewicz-Woźniak
Zastępca Wójta Gminy Ustka*

URZĄD GMINY USTKA

Tel. 059/815 24 00 fax 059/814 42 57 www.ustka.ug.gov.pl
Sporządziła: Monika Adamczewska e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl