

**RNZ.271.2.3.2026**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa dostaw wody i rozwój sieci wodociągowej w gminie Tykocin – wymiana wodomierzy

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących:

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy i montażu nowych wodomierzy DN15-DN20 w ilości 141 szt. Uprzejmie prosimy o podanie zestawienia ilościowego dla każdej ze średnic.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że zestawienie ilościowe wodomierzy przedstawia się następująco:

- DN15 – 10 szt.
- DN20 – 131 szt.

Łączna liczba wodomierzy wynosi 141 szt.

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wymiany zaworu zwrotnego. Czy Zamawiający dopuści zawór zwrotny montowany w śrubunku wodomierzowym?

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający nie dopuszcza montażu zaworu zwrotnego w śrubunku wodomierzowym.

**Pytanie nr 3:**

Zamawiający wymaga stosowania plomb linkowych przy wymianie wodomierzy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie numerowanych plomb zatraskowych?

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania numerowanych plomb zatraskowych (plastikowych) przy wymianie wodomierzy. Powyższe uzasadnia potrzeba zachowania jednolitego systemu plombowania wodomierzy na terenie gminy.

**Pytanie nr 4:**

Czy instalacje, w których należy dokonać montażu wodomierzy są instalacjami wyposażonymi w wodomierz czy też są to instalacje, gdzie należy dokonać pierwotnego montażu wodomierza? Jeśli tak prosba o podanie zestawienia ilościowego dla wymian jak i pierwotnego montażu wodomierzy.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Łącznie 8 nieruchomości wymaga pierwotnego montażu wodomierzy, dotychczas nie były w nich zainstalowane, a opłata za wodę była naliczana w formie ryczałtowej. Pozostałe 133 nieruchomości to budynki, w których wodomierze są zainstalowane.

**BURMISTRZ TYKOCINA**  
**Mariusz Dudziński**  
/kwalifikowany podpis elektroniczny/