

Nowa lokalizacja
ZK-102 (VEOLIA,KPWiK)
proj. 1P, RPPOŻ dla KPWiK,
proj. SZR, 1P dla VEOLIA,
proj. PWP dla budynku

Istn. ZK 356
budynek nr 24

YAKY4x120mm²
ZK 354

YAKY4x120mm²
ZK 355

Istn. ZK 355
budynek nr 20

YAKY4x240mm²
ST Kraśnik Blok 72

ST Kraśnik Blok 72

Istn. złącze kablowe
ZK-102 (VEOLIA,KPWiK)
do przebudowy

Elementy do likwidacji:

- Złącze kablowe ZK 102-365 (Kotłownia) - 1kpl
- Kabel YAKY4x240mm² (ZK-102 – ST Kraśnik Blok 72) - 3mb
- Kabel YAKY4x120mm² (ZK-102 – ZK 355 budynek nr 20) - 3mb
- Kabel YAKY4x120mm² (ZK-102 – ZK 356 budynek nr 24) - 3mb

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k.
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549
KRS 0000803571



BUDOWA NOWEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU NA BUDYNEK USŁUGOWY, WRAZ Z NIEZBEDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY KRAŚNICKIEJ
AKADEMII ROZWOJU
Lokalizacja
23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22, dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb
Północ
Inwestor
Miasto Kraśnik
Adres Inwestora
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84,

Branża **ELEKTRYCZNA**
PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

Schemat ideowy przebudowy zasilania
(ZK-102)

Gen. Projektant mgr inż. arch. **Paweł Spędzia** Podpis
UAN-I-7342/424/94 ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Projektował mgr inż. **Artur Gawelczyk** Podpis
MAP/0039/PWOE/11 INSTALACYJNE, BEZ OGR.

Opracował Podpis

Sprawdził inż. **Tomasz Więcek** Podpis
MAP/0177/PWOE/07 INSTALACYJNE, BEZ OGR.

Data Listopad 2025 **PTW/E-1**
Skala Nr proj. 02/2025