



Burmistrz Miasta Kraśnik

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Sekretariat Burmistrza: tel. 81 825 15 20-21 e-mail: sekretariat@krasnik.eu
epuap: /UMKrasnik/SkrytkaESP e-doręczenia: /AE:PL-46869-77366-IVSCC-28



SZWAJCARSKO-POLSKI
Program Współpracy



ZP.271.1.5.2.2026

Kraśnik, 2026-04-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa nowego budynku na potrzeby Kraśnickiej Akademii Rozwoju”.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

PYTANIE Nr 1:

Drzwi D6E130, D6z według zestawienia stolarki posiadają sprzeczny opis, materiał wykonania drzwi opisany jest jako aluminium natomiast w opisie ościeżnicy pojawia się zapis o stali. Prosimy o informację czy drzwi mają być stalowe czy aluminiowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że drzwi D6E130, D6z mają być stalowe.

PYTANIE Nr 2:

Zadaszenie nad wejściem według rysunku PTW-AP-19 jest skierowane spadkiem na elewację. Prosimy o informację czy zadaszenie nie powinno być skierowane spadkiem w drugą stronę bądź czy nie należy wycenić odprowadzenia wody z daszku (rynny i rury spustowe). Jeżeli należy wycenić odprowadzenie wody to prosimy o informację z jakiego materiału powinno zostać wykonane.

Odpowiedź:

Daszek należy traktować jako kompletny element z rynną prostokątną i z rurą spustową odprowadzającą wodę powierzchniowo o średnicy około 5 cm ze stali nierdzewnej AISI 304 lub równoważnej o parametrach: zawartość węgla do 0,08 %, chromu 18 % do 20 %, niklu 8 do 10,5 %, żelaza 66,35 do 74,00 %, manganu do 2 %, fosforu do 0,045 %, siarki do 0,03 %, krzemu do 1 %. Spadki należy wykonać zgodnie z projektem.

PYTANIE Nr 3:

Okno O1 i O2 według rysunku PTW-AP-19 powinno posiadać akustykę na poziomie 35 dB, nie możliwe jest uzyskanie tej wartości przy zastosowaniu nawiewników okiennych, które także według dokumentacji okno powinno posiadać. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Należy zastosować okna bez nawiewników.



Burmistrz Miasta Kraśnik

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Sekretariat Burmistrza: tel. 81 825 15 20-21 e-mail: sekretariat@krasnik.eu
epuap: /UMKrasnik/SkrytkaESP e-doręczenia: /AE:PL-46869-77366-IVSCC-28



PYTANIE Nr 4:

Zamawiający przy oknach typ O1 i O2 w wersji akustyka podał jedynie wartość decybeli, prosimy o informację o jaki konkretnie współczynnik Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź:

Wskazany współczynnik to parametr R_w - ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej.

PYTANIE Nr 5:

Według opisu warstw posadzka na gruncie wykonana jest z betonu C30/37 o gr. 10 cm ze spadkami w kierunku kraterów od 0,5 % do 1%. Nie praktykuje się wykonywania wylewek betonowych o takiej grubości ze względu na wysokie ryzyko pęknięcia, należy zwrócić uwagę, że przy kratkach taka wylewka będzie miała grubość jedynie 8 cm. Prosimy o aktualizację przedmiaru oraz projektu przy zastosowaniu wylewki grubości minimum 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować wylewkę z betonu C30/37 o grubości 15 cm.

PYTANIE Nr 6:

Prosimy o potwierdzenie czy teren działki w miejscu projektowanego nowego budynku został oczyszczony i przygotowany pod realizację inwestycji, w szczególności czy usunięto pozostałości po istniejącym wcześniej obiekcie, w tym wszystkie fundamenty i elementy znajdujące się w gruncie.

Odpowiedź:

Według informacji uzyskanej od właściciela działki, pozostałości po istniejącym wcześniej obiekcie zostały usunięte. Zgodnie z projektem rozbiórki całość budynku podlegała rozbiórce. W załączeniu do wyjaśnień Zamawiający udostępnia mapę inwentaryzacji powykonawczej.

PYTANIE Nr 7:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie inwentaryzacji wcześniej istniejącego na działce budynku lub dokumentacji rozbiórkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszych wyjaśnień udostępnia rzut parteru i przekrój A-A rozebranego budynku.

PYTANIE Nr 8:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej aktualny stan terenu działki.

Odpowiedź:

Zamawiający jako załącznik do niniejszych wyjaśnień udostępnia dokumentację fotograficzną terenu.

PYTANIE Nr 9:

Prosimy o informacje czy powierzchnie ścian i stropów nad sufitami podwieszanymi powinny być tynkowane



Burmistrz Miasta Kraśnik

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Sekretariat Burmistrza: tel. 81 825 15 20-21 e-mail: sekretariat@krasnik.eu
epuap: /UMKrasnik/SkrytkaESP e-doręczenia: /AE:PL-46869-77366-IVSCC-28



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnie ścian i stropów nad sufitami podwieszanymi powinny być tynkowane.

PYTANIE Nr 10:

Prosimy o informacje czy powierzchnie ścian i stropów nad sufitami podwieszanymi powinny być malowane

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powierzchnie ścian i stropów nad sufitami podwieszanymi powinny być malowane.

PYTANIE Nr 11:

Prosimy o udostępnienie rysunków przedstawiających wykończenie ścian.

Odpowiedź:

W projekcie nie występują elementy wykończenia wewnątrz wymagające rysunków.

PYTANIE Nr 12:

Prosimy o informacje czy na rys. nr PTW-AP-17, na przekroju B-B w osiach E-C na piętrze, Zamawiający przewiduje wykonanie drzwi? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzut pietra uwzględniający ich lokalizację.

Odpowiedź:

Na rzucie sufitu zaznaczono lokalizację drzwi do części strychowej, drzwi te zostały ujęte w zestawieniu stolarki.

PYTANIE Nr 13:

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie wyjścia na strop międzykondygnacyjny? Jeśli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o odpowiednie rysunki i detale.

Odpowiedź:

Na rzucie sufitu zaznaczono lokalizację drzwi do części strychowej, drzwi te zostały ujęte w zestawieniu stolarki.

PYTANIE Nr 14:

Ze względu na pojawiające się pytania i wątpliwości powodujące konieczność udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego w celu opracowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 10 dni roboczych od dnia udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 16.04.2026 r. do godziny 10:00.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

1) **Dział XIV ust. 1 SWZ** w następujący sposób:

Treść pierwotna: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **08.05.2026 r.**

Treść aktualna: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **15.05.2026 r.**



Burmistrz Miasta Kraśnik

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Sekretariat Burmistrza: tel. 81 825 15 20-21 e-mail: sekretariat@krasnik.eu
epuap: /UMKrasnik/SkrytkaESP e-doręczenia: /AE:PL-46869-77366-IVSCC-28



2) Dział XV ust. 1 SWZ w następujący sposób:

Treść pierwotna: Ofertę należy złożyć do dnia **10.04.2026 r. godz. 10:00.**

Treść aktualna: Ofertę należy złożyć do dnia **16.04.2026 r. godz. 10:00.**

3) Dział XVI ust. 1 SWZ w następujący sposób:

Treść pierwotna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.04.2026 r. o godz. 10:30.**

Treść aktualna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.04.2026 r. o godz. 10:30.**

PYTANIE Nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że odcinek kanalizacji deszczowej objętej zamówieniem to tylko odcinek Di-D2-D1.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że odcinek kanalizacji deszczowej objętej zamówieniem to tylko odcinek Di-D2-D1.

PYTANIE Nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że odcinek sieci ciepłowniczej objętej zamówieniem to tylko odcinek C4-C3.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że odcinek sieci ciepłowniczej objętej zamówieniem to tylko odcinek C4-C3.

PYTANIE Nr 17:

Prosimy Zamawiającego o informację czy arena do prezentacji pokazów robotów jest w zakresie postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje dostawy areny do prezentacji robotów.

PYTANIE Nr 18:

Prosimy Zamawiającego o informację czy złącze kablowe ZKL typu 2RL2+1RL00+1P/KK Wchodzi w zakres opracowanie czy jest po stronie PGE.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią warunków przyłączenia dla pawilonu.

PYTANIE Nr 19:

Prosimy Zamawiającego o informację czy rysunek PTW/E-15.1 przedstawia schemat LAN nowy pawilon oraz widok szafy 19" pytanie czy szafa GPD na nowy pawilon ma być wyposażona tak jak szafa GPD KPWIK?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z treścią rysunku E15-1. Zabudowa szafy GPD dla nowego pawilonu wg rysunku E15-2.

PYTANIE Nr 20:

Na rysunku PTW/E-17 (rzut parteru instalacje elektryczne i teletechniczne) po lewej stronie od wejścia wrysowana jest studnia kablowa SK z kanalizacją z rury fi 110 pod



Burmistrz Miasta Kraśnik

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik

Sekretariat Burmistrza: tel. 81 825 15 20-21 e-mail: sekretariat@krasnik.eu
epuap: /UMKrasnik/SkrytkaESP e-doręczenia: /AE:PL-46869-77366-IVSCC-28



budynkiem prosimy o rozwinięcie brak w opisie.

Odpowiedź:

Rozwinięcie kanalizacji kablowej wg. rysunku E-24.

BURMISTRZ
Krzysztof Staruch
KRZYSZTOF STARUCH

Kierownik Biura
Zamówień Publicznych

Agnieszka Kulik
Agnieszka Kulik

Kierownik Wydziału
Inwestycji www.krasnik.eu

Małgorzata Zielińska
Małgorzata Zielińska

