



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Milówka, 16.03.2026 r.

RRG.271.3.2026

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Milówce”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

1. Projekt zakłada wykonanie nowego pokrycia dachowego (blacha + deskowanie + folia), jednak brak jest takich pozycji w przedmiarze. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonanie nowego pokrycia dachowego jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II – Przedmiot zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje robót polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku i nie podlegają one wycenie. W przypadku występowania w dokumentacji projektowej, rysunkach, STWiOR lub innych załącznikach odniesień do robót związanych z wymianą pokrycia dachowego, należy je traktować jako elementy wyłączone z zakresu niniejszego zamówienia i niepodlegające wycenie ani realizacji w ramach przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 2

2. Projekt zakłada odtworzenie instalacji odgromowej po wymianie pokrycia dachowego, jednak brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że odtworzenie instalacji odgromowej jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje odtworzenia instalacji odgromowej.