



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

Milówka, 24.03.2026 r.

RRG.271.3.2026

**DO WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH  
WYKONAWCÓW**

**Dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Milówce”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informację, czy przewiduje się okna stałe zgodnie z rysunkiem "MILOWKA\_TERMO\_ZESTAW\_STOLARKI\_AZ04.pdf"?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż okna Z1 i Z2 pozostają stałe zgodnie z rysunkiem AZ/04, a okna O1 należy wykonać jako uchylne.

**Pytanie nr 2:**

Jeśli przewiduje się otwieranie okien aluminiowych, proszę o informację które kwatery mają być otwierane i podać sposób otwierania.

Odpowiedź:

Okna O1 należy wykonać w całości jako uchylne.

**Pytanie nr 3:**

Jeśli przewiduje się otwieranie okien, to czy przewiduje się instalację systemu otwierania okna z poziomu podłogi? Jeśli tak, to proszę o informację których okien, oraz ilu sztuk będzie dotyczyć takie rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że nie przewiduje się otwierania okien z poziomu podłogi.