



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Milówka, 13.04.2026 r.

RRG.271.3.2026

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH
WYKONAWCÓW**

Dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Milówce”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie 284 ust. 6 oraz 286 ust. 1, 3 oraz ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: - Ocieplenie poddasza dotyczy ocieplenia stropu czy ocieplenia między krokwiami? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania ocieplenia z dwóch grubości wełny, czy wełna 15 cm + wełna 10 cm, czy obligatoryjne jest wykonanie ocieplenia z wełny 25 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że ocieplenie poddasza dotyczy ocieplenia stropu zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się wykonanie ocieplenia z dwóch grubości wełny.

Pytanie nr 2:

Proszę o udzielenie informacji czy zakres dotyczący ocieplenia poddasza dotyczy wykonania ocieplenia między krokwiami czy ocieplenia stropu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że ocieplenie poddasza dotyczy ocieplenia stropu zgodnie z dokumentacją projektową.

Niezależnie od powyższego informuję o dokonaniu zmiany treści SWZ polegającej na wydłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, w konsekwencji czego:

- a) Zapisy rozdziału II. Pkt. 7 tir. 2) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia **14.05.2026 r.**”,
- b) Zapisy rozdziału III. pkt. 2 tir. 1) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **15.04.2026 r.**”
- c) Zapisy rozdziału III. pkt. 2. tir. 2) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.04.2026 r.** o godz. **11:00**”
- d) Zapisy rozdziału III. pkt. 3 tir. 1) SWZ, które otrzymują brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, tj. do dnia 14.05.2026 r.” Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią treści SWZ.