

## **Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Na podstawie art. 284 ust.1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320 z późn. zm. ) zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „, Przebudowę drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczepańcowa”

### **Wniosek Wykonawcy**

- 1) *Jaka średnicę słupków do znaków pionowych należy przyjąć do wyceny?*
- 2) *W specyfikacji technicznej dotyczącej zakresu oznakowania poziomego w pkt. 1.3 opisane jest oznakowanie zarówno cienkowarstwowe jak i grubowarstwowe strukturalne – prosimy o sprecyzowanie, która technologia jest wiążąca do wyceny?*
- 3) *Prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego U-11a*
- 4) *Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu bądź zestawienie znaków pionowych i poziomych.*

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Dot. poz. 49 -do wyceny należy przyjąć słupki do znaków pionowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm
2. Dot. poz. 51 -do wyceny należy przyjąć oznakowanie cienkowarstwowe odblaskowe
2. Dot. poz. 52 - w STWiORB pozycja 18. SST-Poręczce ochronne jest specyfikacja techniczna dotycząca barier drogowych/chodnikowych U-11a szczeblinkowych z rysunkiem technicznym
4. Dot. poz. 50- zestawienie oznakowania pionowego
  - A-7 szt-5
  - A-12a szt-1
  - D-1 szt. 8
  - T-6b szt-2

Dot. poz 51-zestawienie oznakowania poziomego

P-7d-linia krawędziowa ciągła wąska m2-151.44  
P-7c-linia krawędziowa przerywana m2 -22.80

Mając powyższe na uwadze , działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zmienia:

**1) treść Rozdziału III podrozdziału 2 ppkt 11 , który otrzymuje brzmienie:**

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2026 roku do godz. 10:00”.

**2) treść Rozdziału III podrozdziału 3 ppkt 1, który otrzymuje brzmienie:**

„1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2026 roku o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert”.

**3) treść Rozdziału III podrozdziału 4 ppkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:**

„1.Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 29.04.2026 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert” .