

Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim

Walim, 10.02.2026 r.

Znak sprawy: KZ.271.1.2.2026

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Dostawa agregatu elektrycznego trójfazowego mobilnego 48kW w ramach projektu pn. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Walim”**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) dalej zwaną ustawą pzp udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 1

Czy w postępowaniu KZ.271.1.2.2026 dopuszczają Państwo zakup dwóch odrębnych urządzeń, tj. agregatu stacjonarnego niespełniającego normy emisji spalin Stage V oraz przyczepy ciężarowej typu platforma? Na fakturze będą znajdowały się dwie osobne pozycje.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zakup dwóch urządzeń pod warunkiem, że dostarczona przyczepa będzie dedykowaną homologowaną przyczepą do transportu agregatu z montażem agregatu do celów transportowych za pomocą połączeń śrubowych".

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy do najpóźniej 6-8 tygodni od zawarcia umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody. Ostateczny termin dostawy do dnia 10.03.2026 r.

Pytanie nr 3

Ponieważ agregat ma być przystosowany do podłączenia do budynku proszę o potwierdzenie, że agregat ma zostać wyposażony w jedno gniazdo pełnego odbioru mocy tj. 63A.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Agregat może być wyposażony w jedno gniazdo odbioru mocy.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie czy agregat prądotwórczy muszą spełniać normę emisji spalin stage V, a będzie to miało bardzo duży wpływ na cenę produktu, który będzie 2-3 krotnie droższy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Agregat prądotwórczy nie musi spełniać normę emisji spalin stage V.

Pytanie nr 5

Czy agregat prądotwórczy ma być zamontowany w sposób trwały na podwoziu jezdnym poprzez np. połączenia śrubowe - wtedy musi zostać zhomologowany jako pojazd specjalny agregat prądotwórczy (agregat elektryczny - w dowodzie rejestracyjnym będzie zapis przyczepa specjalna)? Czy też dopuszcza Zamawiający dla agregatu dostawę osobo przyczepy transportowej o ładowności

umożliwiającej przewóz ładunku jakim jest agregat prądotwórczy wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w tym paliwem?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza zakup dwóch urządzeń pod warunkiem, że dostarczona przyczepa będzie dedykowaną homologowaną przyczepą do transportu agregatu z montażem agregatu do celów transportowych za pomocą połączeń śrubowych".