

Gmina Walim
ul. Boczna 9
58-320 Walim

Walim, 13.02.2026 r.

Znak sprawy: KZ.271.1.2.2026

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Dostawa agregatu elektrycznego trójfazowego mobilnego 48kW w ramach projektu pn. „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Walim”**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) dalej zwaną ustawą pzp udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotowego postępowania

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 160 l, jeśli będzie możliwość dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza zbiornika paliwa o pojemności nie mniejszej niż 160L.

Pytanie nr 2

Oferowany agregat musi być dostarczony z kompletem gniazd zewnętrznych, z możliwością podłączenia do przygotowanej instalacji budynku. Czy Zamawiający może doprecyzować jakie mają to być gniazda?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Agregat może być wyposażony w jedno gniazdo odbioru mocy trójfazowe 400V.

Dokument podpisany elektronicznie
Wójt Gminy Walim
Adam Hausman