

Suwałki, dnia 26 lutego 2026 r.

ZP.271.18.2026.JG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.18.2026 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 25 lutego 2026 r. postawione przez jednego z Wykonawców:

Pytanie 1.

W związku z informacją od przedstawiciela handlowego dotyczącą wysokiej awaryjności systemu rur preizolowanych w wersji twin (szczególnie w rejonach o dużych wahaniami temperatur), prosimy o zajęcie stanowiska w następujących kwestiach: Czy Inwestor dopuszcza zmianę systemu z rur preizolowanych typu twin na rury preizolowane pojedyncze w istniejących kanałach?

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę systemu z rur preizolowanych typu twin na rury preizolowane pojedyncze w istniejących kanałach pod warunkiem uwzględnienia w nakładach demontażu istniejących rurociągów w kanałach.

Z up. PREZYDENTA

Marcin Bonisławski
Zastępca Prezydenta