

Suwałki, dnia 24 lutego 2026 r.

ZP.271.18.2026.JG

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.18.2026  
Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania z dnia 20 lutego 2026 r. postawione przez jednego z Wykonawców:

**Pytanie 1.**

Przedmiar robót sanitarnych nie obejmuje wykonania odwodnień liniowych, proszę o potwierdzenie, że wykonanie odwodnień liniowych nie wchodzi w zakres robót objętych tym postępowaniem przetargowym.

**Odpowiedź na pytanie 1.**

Zamawiający informuje, że odwodnienia liniowe znajdujące się na projekcie zagospodarowania terenu branży sanitarnej oznaczone symbolami: „OL2”, „OL3”, „OL4”, „OL5” wraz przykanalikami służące do odwodnienia boisk do padla nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji.

**Pytanie 2.**

Proszę o dołączenie dokumentacji obejmującej remont zewnętrznej instalacji wodociągowej.

**Odpowiedź na pytanie 2.**

Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji obejmującej remont zewnętrznej instalacji wodociągowej. Zakres remontu zewnętrznej instalacji wody zimnej obejmuje budowę rurociągu z rur PE 110 o długości 74m (przykrycie 1,8 m od poziomu terenu) i z rur stalowych ocynkowanych o długości 10m z podłączeniem w węźle cieplnym i z instalacją odbiorczą. W wycenie należy uwzględnić roboty ziemne, demontaż istniejących przepinanych instalacji wewnętrznych wykonanych ze stali o długości około 10 m oraz roboty budowlane związane z przejściem wykonywanych rurociągów przez ściany piwnic tj. wykucia oraz zamurowania.

**Z up. PREZYDENTA**

**Marcin Bonisławski**  
**Zastępca Prezydenta**