



Gmina Żyraków
liGK.271.4.2026

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy postępowania na: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mokrem – etap III”

Gmina Żyraków działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) informuje, iż wpłynęło zapytanie do SWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami przedstawiam poniżej:

PYTANIE 1:

Czy odpowiedź nr 28 z dnia 25.06.2025 r., dotycząca pierwotnego postępowania [liGK.271.11.2025], jest wiążąca również w niniejszym postępowaniu?

„PYTANIE 28:

(1.6.6) – Prosimy o wskazanie parametrów referencyjnych blachodachówki.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, parametry dachówki: grubość 0,5 mm, ciemny grafit, matowy.

PYTANIE 2:

Czy odpowiedź nr 2 z dnia 25.06.2025 r., dotycząca pierwotnego postępowania [liGK.271.11.2025], jest wiążąca również w niniejszym postępowaniu?

„PYTANIE 2:

W zestawieniu stolarki jest okno O4 jako aluminiowe, a pozostałe są PCV proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wszystkie zastosowane okna są oknami wykonanymi z PCV.

PYTANIE 3:

Czy odpowiedź nr 3 z dnia 25.06.2025 r., dotycząca pierwotnego postępowania [liGK.271.11.2025], jest wiążąca również w niniejszym postępowaniu?

„PYTANIE 3:

Drzwi D12 w zestawieniu są PCV, a pozostałe wejściowe aluminium proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, wszystkie zastosowane drzwi są wykonane z PCV.

PYTANIE 4:

Czy odpowiedź nr 4 z dnia 25.06.2025 r., dotycząca pierwotnego postępowania [liGK.271.11.2025], jest wiążąca również w niniejszym postępowaniu?

„PYTANIE 4:

W stolarcie drzwiowej i okiennej szyby określono jako szyby bezpieczne P2, oznaczenie to określa że są to szyby antywłamaniowe. Jakie szyby należy zastosować i z której strony od wewnątrz, zewnątrz czy po obu stronach szyba bezpieczna?”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, należy zastosować szyby bezpieczne 33.1 dla całej stolarki okiennej i drzwiowej.

PYTANIE 5:

Czy odpowiedź nr 31 z dnia 25.06.2025 r., dotycząca pierwotnego postępowania [liGK.271.11.2025], jest wiążąca również w niniejszym postępowaniu?

„PYTANIE 31:

(1.8.3) – Prosimy o wskazanie grubości płyt styropianowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, grubość płyt styropianowych na kominach jest równa 15,00 cm.

PYTANIE 6:

W przedmiarze, w sekcji dotyczącej dachu, brakuje pozycji dotyczących desek czołowych oraz podbitki. Obie pozycje znajdowały się w oryginalnym przedmiarze dotyczącym pierwotnego postępowania [liGK.271.11.2025]. Czy wchodzi one w zakres zamówienia również w niniejszym postępowaniu? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z obowiązującym przedmiarem robót.

PYTANIE 7:

W przedmiarze, w sekcji dotyczącej stolarki okiennej i drzwiowej brakuje pozycji, które pierwotnie znajdowały się w pierwotnym postępowaniu [liGK.271.11.2025], tj.

1.5.5 Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne, metalowe, zwykłe, malowane fabrycznie w kolorze

1.5.6 Ościeżnice drzwiowe stalowe ppoż. EI30

1.5.7 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne

1.5.8 Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30

1.5.10 Wyłaz strychowy ppoż. EI30

Czy powyższe pozycje wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z obowiązującym przedmiarem robót.

PYTANIE 8:

W przedmiarze, w sekcji dotyczącej robót zewnętrznych brakuje pozycji, które pierwotnie znajdowały się w tym dziale, w postępowaniu [liGK.271.11.2025], tj.:

1.10.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

1.10.11 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

1.10.12 Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, grunt kategorii III

Prosimy o informację, czy wskazane roboty wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z obowiązującym przedmiarem robót.

PYTANIE 9:

W pierwotnym postępowaniu [liGK.271.11.2025] rury oraz rynny w przedmiarze były opisane jako PVC. Obecnie wskazano blachę. Prosimy o wskazanie prawidłowego materiału oraz ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z obowiązującym przedmiarem robót.

PYTANIE 10:

Czy odpowiedź nr 25 z dnia 25.06.2025 r., dotycząca pierwotnego postępowania [liGK.271.11.2025], jest wiążąca również w niniejszym postępowaniu?

„PYTANIE 25:

Pozycja przedmiaru 1.7.10 - schody wyłazowe strychowe wys. 5,5 m – brak możliwości zakupu takich systemowych schodów tej wysokości. Na rzucie parteru wyłaz opisano jako EI 30. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiaru.”

Odpowiedź:

Postępowanie nie obejmuje montażu wyłazu strychowego na tym etapie.

PYTANIE 11:

Czy odpowiedź nr 40 z dnia 25.06.2025 r., dotycząca pierwotnego postępowania [liGK.271.11.2025], jest wiążąca również w niniejszym postępowaniu?

„PYTANIE 40:

W robotach zewnętrznych podano nawierzchnie z kostki brukowej gr 6 cm oraz 8 cm, kostka kolorowa. Czy zamawiający może podać proponowany wzór kostki?”

Odpowiedź:

Postępowanie nie obejmuje ułożenia kostki brukowej na tym etapie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania niosą za sobą konsekwencje wszelkich zmian w dokumentacji przetargowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

ZATWIERDZIŁ
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW
mgr Grzegorz Reguła

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania