

## Uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zmianami) na zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w miejscowości Chmielów od drogi powiatowej nr 1110R do drogi gminnej dz. nr ewid. 2690/1 obręb Chmielów w km od 8+959,50 do km 10+115,00**” Powiat Tarnobrzeski zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie Nr 1:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie pozycji 8.5 poprzez zamieszczenie szczegółowych informacji (parametrów lamp) oraz schematów dotyczących oświetlenia przejścia dla pieszych.

### **Odpowiedź:**

**Do budowy oświetlenia przejścia dla pieszych należy zastosować słupy aluminiowe anodowane o wys. 6 m. Na projektowanych słupach należy zainstalować konstrukcję pod montaż paneli fotowoltaicznych oraz skrzynkę rozdzielczą o IP min. 53, w której należy umieścić akumulator żelowy o pojemności 2x180 Ah z min. 2500 cyklami ładowania i rozładowania oraz sterownik układu zasilania.**

**Do montażu opraw oświetleniowych stosować wysięgniki o długości 1,5 m i kącie nachylenia 10 stopni. Na projektowanych wysięgnikach instalować oprawy oświetleniowe typu LED w obudowie aluminiowej o danych znamionowych: moc 60 W, optyka PP, barwa światła 6000 K, napięcie zasilania 12V DC, wydajność min. 130 lm/W. Do zasilania oprawy oświetleniowej zastosować 2 panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o parametrach 280W/18V i wymiarach min. 1360mm x 1000mm.**

Z poważaniem

Starosta Tarnobrzeski