

MIASTO SUWAŁKI

ZP.271.48.2.2026.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.48.2026 pn.: Budowa sięgacza ul. W. Jagiełły pomiędzy ul. Grunwaldzką a Filipowską

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 10 kwietnia 2026 r.

Treść pytania nr 1:

Z uwagi na formułę optymalizuj i buduj prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zmianę kategorii ruchu jezdni na KR1.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuję, że nie dopuszcza zmiany kategorii ruchu jezdni.

Treść pytania nr 2:

Z uwagi na formułę optymalizuj i buduj prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zmianę nawierzchni jezdni na bitumiczną o konstrukcji zgodnej z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuję, że nie dopuszcza zmiany nawierzchni na jezdnię bitumiczną.

Treść pytania nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla żadnej warstwy konstrukcyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuję, że nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla żadnej warstwy konstrukcyjnej.

Treść pytania nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować kosztów pielęgnacji zieleni. Jeśli należy, prosimy o wskazanie okresu pielęgnacji.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuję, że w wycenie nie należy ujmować kosztów pielęgnacji zieleni.

Treść pytania nr 5:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ „formularz ofertowy” w formularzu cenowym pozycja „nawierzchnia z kostki betonowej” jest powielona (pozycja 2.2 oraz 2.6)

2.	Roboty w zakresie nawierzchni dróg	0,00
2.1.	Podbudowa	0,00
2.2.	Nawierzchnia z kostki betonowej	0,00
2.3.	Obrzeża	0,00
2.4.	Krawężnik betonowy	0,00
2.5.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	0,00
2.6.	Nawierzchnia z kostki betonowej	0,00

Prosimy o:

- wskazanie co ma być ujęte w poszczególnych pozycjach 2.2. oraz 2.6.

- poprawienie formularza

- potwierdzenie, że pozycja 2.6 może pozostać pusta bądź równa 0,00 i nie będzie to podstawą do odrzucenia oferty

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający usunął poz. 2.6

Treść pytania nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że demontaż/przebudowa istniejących sieci elektrycznych i energetycznych nie należy do przedmiotu zamówienia, a jedynie wykonanie nowego oświetlenia (nowe słupy, oprawy, linia kablowa, szafka - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz załączonym projektem budowlanym)

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Oświetlenie uliczne

- Na słupach aluminiowych anodowanych wysokości 9 m bez szwu osadzonych w gruncie na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F 150/200PS z wysięgnikiem WL 1/1,5/3,7/5 m.
- Oprawa oświetleniowa w technologii LED.
- Linie kablowe YAKXS 4x35 wraz z uziemieniem $R \leq 10\Omega$.
- Szafka oświetlenia drogowego nr SO-1072.
- Kable na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu należy osłonić rurami ochronnymi o przekroju $\phi 110$ lub $\phi 160$.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający informuję, że do przedmiotu zamówienia należy demontaż istniejącej linii oświetleniowej i wykonanie nowego oświetlenia (nowe słupy, oprawy, linia kablowa, szafka do przebudowy - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami ZDiZ Suwałki).

Treść pytania nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy ujmować kosztów zabezpieczenia/przebudowy/demontażu istniejącej sieci gazowej, a jedynie regulacje skrzynek gazowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- **Regulacja istniejących skrzynek do zasuw do rzędnych nawierzchni.**

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie regulacji pionowej nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowych elementów.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że nie należy ujmować kosztów zabezpieczenia/przebudowy/demontażu istniejącej sieci gazowej, a jedynie regulacje skrzynek gazowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Potwierdzam, że w wycenie regulacji pionowej sieci gazowej nie należy uwzględniać kosztu zakupu nowych elementów.

Treść pytania nr 8:

Zgodnie z załączonym projektem budowlanym na ul. Jagiełły należy wykonać dołączenie chodnika z kostki betonowej:

Treść pytania nr 10:

W związku z wymaganą wymianą zwieńczeń studni kanalizacyjnych na zwężki betonowe, w celu rzetelnej wyceny robót zwracamy się z prośbą o podanie średnic studni podlegających remontowi.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Studnie podlegających remontowi – wymian zwieńczeń i włączów mają średnicę 1200 mm.

Treść pytania nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie regulacji pionowej zasuw wodociągowych należy uwzględnić koszt zakupu nowych skrzynek wodociągowych.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający potwierdza, że w wycenie regulacji pionowej zasuw wodociągowych należy uwzględnić koszt zakupu nowych skrzynek wodociągowych.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz

NACZELNIK
Wydziału Zarządzeń Publicznych

mgr Dorota Kucińska