

Znak: GKIB.271.4.2026
Identyfikator pisma: 13594.2026

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : **Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach**

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1 Dlaczego w przedmiarze robót ujęte są sterowniki przewodowe i bezprzewodowe skoro w projekcie pisze wyraźnie, że mają być sterowniki przewodowe lub bezprzewodowe. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy zastosować sterowanie wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych za pośrednictwem sterowników ściennych przewodowych. Kable sterujące pomiędzy jednostką a sterownikiem należy prowadzić w podwieszanym oraz bruzdach ściennych.

Pytanie 2 dot. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach (nr postępowania GKIB 271.4.2026) PYTANIE 1. Projekt Techniczny Instalacji Klimatyzacji – podaje wymagania techniczne dla urządzeń klimatyzacyjnych. Naszym zdaniem tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia i określone wymagane minimalne parametry urządzeń wskazują na jednego producenta, który je spełnia. Nie ma możliwości aby wszystkie te parametry spełniły urządzenia również innych producentów, co utrudnia uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wszystkich Wykonawców (art. 99 ust. 4, stwierdza, że „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję w szczególności (...), który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów”). Proszę o przygotowanie wytycznych technicznych w sposób umożliwiający zaoferowanie urządzeń równoważnych, proszę wskazać, które parametry będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności oraz ewentualne dopuszczalne odstępstwo od wymaganej minimalnej bądź maksymalnej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje załącznik nr 9 do SWZ Parametry techniczne urządzeń

Pytanie 3 Proszę o informację :

- Czy Wykonawca w ramach postępowania ma doliczyć obowiązkowe przeglądy klimatyzacji?

Odpowiedź : Tak, w okresie udzielonej gwarancji opisanej w § 19 zał. nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowy.

-Proszę o informację czy na korytarzach występują rozbieralne sufity podwieszane 600*600?

Odpowiedź: Sufit rozbieralny podwieszany 600*600 znajduje się tylko w 1 pomieszczeniu – sala sesyjna

Pytanie 4 Czy w korytarzu oraz w pomieszczeniach znajduje się sufit podwieszany? Jeśli tak z jakich jest wykonany płyt?

Odpowiedź:

Sufit podwieszany z karton-gipsu znajduje się na korytarzu głównym na I piętrze oraz we wszystkich pomieszczeniach na II piętrze (poddasze).

Sufit rozbieralny podwieszany 600*600 znajduje się w 1 pomieszczeniu – sala sesyjna.

Pytanie 5 Dlaczego w przedmiarze robót ujętych jest 302m bruzd do prowadzenia instalacji sanitarnych. Zgodnie z projektem instalację należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w korytach. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym przewody freonowe powinny być rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym. Ze względu na reprezentacyjny charakter budynku zakłada się również możliwość prowadzenia przewodów w bruzdach ściennych w pomieszczeniach wyznaczonych przez inwestora. Stąd taką ilość uwzględniono w przedmiarze robót.

B. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

C. Ponadto, w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie Nr 2, Zamawiający dokonuje na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, zmiany SWZ – dodaje załącznik nr 9 do SWZ Parametry techniczne urządzeń.

D. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianą z dnia 12.03.2026r. przedłużył terminu składania i otwarcia ofert oraz okresu związania ofertą o czas niezbędny na przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania oraz zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert przez Wykonawców.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

F. Załączniki:

1) *Załącznik Nr 9 do SWZ – Parametry techniczne urządzeń*

Wójt
mgr Jerzy Kanik
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1x adresat
1x aa EZD

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga odręcznego podpisu osoby upoważnionej.