



- LEGENDA:**
- ŁĄCZNIK 1-BEG, SZCZEGÓŁOWY p/1 IP20
 - ŁĄCZNIK 1-BEG, SZCZEGÓŁOWY p/1 IP20
 - ŁĄCZNIK 1-BEG, SZCZEGÓŁOWY p/1 IP44
 - ŁĄCZNIK 1-BEG, SZCZEGÓŁOWY p/1 IP44
 - GAZDO 2-BEG, ZE STYKIEM OCHRONNYM p/1 IP20
 - GAZDO 2-BEG, ZE STYKIEM OCHRONNYM p/1 IP44
 - WYPUST KABLOWY 1-FAZOWY
 - WYPUST KABLOWY 3-FAZOWY
 - ROZDZIELNICA / TABLICA ELEKTRYCZNA
 - OPRAWA LED NATYNKOWA/DO SUFITU PODWIESZANEGO 32W, 4100 lm, IP20, UGR19, 595X595 mm
 - OPRAWA LED NATYNKOWA 36W, 4680 lm, IP44, 1200X182 mm
 - OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO 200 lm, IP65, DO OŚWIELENIA PASA WZDŁUŻ DROGI EWAKUACYJNEJ
 - OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO 200 lm, IP65, DO OŚWIELENIA POWIERZCHNI STANOWISKA
 - OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO 400 lm, IP65, DO OŚWIELENIA PASA WZDŁUŻ DROGI EWAKUACYJNEJ
 - OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO 400 lm, IP65, DO OŚWIELENIA POWIERZCHNI STANOWISKA
 - OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO 200 lm, IP65, Z GRZELAKA, SYMETRYCZNY ROZSYŁ ŚWIATŁA
 - OPRAWA OŚWIELENIA AWARYJNEGO IP43, MONTAŻ NACIEMNO
 - OPRAWA OŚWIELENIA EWAKUACYJNEGO IP43, MONTAŻ DO SUFITU / STROPU

UWAGI:

- Opory oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z autotestem. Czas postrzygnięcia 1h.
- Opory oświetlenia awaryjnego pracą "na ciemno".
- Opory oświetlenia ewakuacyjnego pracą "na jasno".

Nazwa inwestycji		TERMO-REZERWACJA DAWIDOWA NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO W WARSZAWIE PRZY UL. MEHOFFERA 72/74	
Nazwa projektu		REZERWACJA DAWIDOWA NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU OPIEKUNICZO-LECZNICZEGO PRZY UL. MEHOFFERA 72/74 NA ODMIENIE NR EW. 5/1 Z OBR. 4-103-19 W KOSZCIE BALCOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZAPLECZA OPAK PRZEBUDOWĄ DACHU	
Lokalizacja		STACJONARNE CENTRUM OPIEKUNICZO-LECZNICZE SP. Z O.O. UL. MEHOFFERA 72/74 03-131 WARSZAWA	
Adres inwestycji		03-131 WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 72/74	
Jednostka projektowa		MAE M.A. E. Sp. z o.o. 00-246 Warszawa, ul. Modowa 14	
Projektant	mgr inż. Małgorzata Winiarska-Skoczka	upr. bud. WZ/1058/PRE/16	SW
Opiekun	mgr inż. Zbigniew Winiarski	upr. bud. WZ-573/01	SW
Opisacz	mgr inż. Andrzej Sokółowski	upr. bud. WZ-573/01	Sokołowski
Urząd wykonawczy	Instalacja oświetleniowa i siłowa. Rzut parteru		
Strona	1	data: 07.2025	nr rys.: 14.08.2025
Inst. elektryczne	1:100	PTW.1E.10.10.1	