

+4.10

+0.00

włączyć do istniejącej instalacji  
hydrantowej prowadzonej w  
suficie podwieszanym

ZAWÓR HYDRANT DN25

DN32

LEGENDA

Instalacja hydrantowa - rura stalowa

UWAGI:

- Istniejący hydrant kolidujący z planowaną przebudową należy zdemontować wraz z rurociągiem zasilającym. W trakcie prowadzenia robót należy zabezpieczyć istniejące instalacje (główne przewody rozprowadzające w istniejącym korytarzu). W razie uszkodzenia przewodów należy je wymienić na nowe o średnicy zgodnej ze stanem istniejącym.
- Projektowane przewody poziome prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Pion prowadzić w bruzdach ścian.
- Zawór odcinający hydrantu zainstalować na wysokości 1,35 m +/- 0,1 m od poziomu podłogi.
- Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

nazwa inwestycji

TERMOMODERNIZACJA PAWILONU NR 7 NA TERENIE  
ZAKŁADU OPIEKUŃCZO–LECZNICZEGO W WARSZAWIE  
PRZY UL. MEHOFFERA 72/74

nazwa projektu

ROZBUDOWA PAWILONU NR 7 NA TERENIE ZAKŁADU  
OPIEKUŃCZO–LECZNICZEGO PRZY UL. MEHOFFERA 72/74 NA DZIAŁCE  
NR EW. 5/1 Z OBR.4–03–19 W DZIELNICY BIAŁOLEKA  
W M.ST.WARSZAWIE  
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ZAPLECZA ORAZ PRZEBUDOWĄ DACHU

inwestor

STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO– LECZNICZE SP. Z O.O.  
UL. MEHOFFERA 72/74 03–131 WARSZAWA

adres inwestycji

03–131 WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 72/74

jednostka projektowa



MAE Sp. z o.o.  
00–246 Warszawa,  
ul. Miodowa 14

projektował

mgr inż. Mateusz Niegowski  
MAZ/0068/PWBS/18  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez  
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych

Niegowski

sprawdzał

mgr inż. Monika Izabela Niegowska  
MAZ/0432/PWBS/15  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez  
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych

Niegowska

opracował

mgr inż. Klaudia Czyżewska

Czyżewska

tytuł rysunku

Instalacja hydrantowa – Rozwinięcie

branża

inst. sanitarne

skala

–

data

08.2025

nr rys.

774\_PTW\_IS\_IW\_15\_02