

Strona internetowa postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf3fd330-8ba1-47eb-a11a-ed69623bf73a>

RliZP.271.2.2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu”

Wyjaśnienia treści SWZ w związku z pytaniami Wykonawcy.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: ustawą PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Na rysunkach E1 i E2 są zaznaczone przyciski sterowania roletami, których brak w przedmiarze branży elektrycznej. Proszę o poprawę przedmiaru.”

Odpowiedź:

Przyciski do sterowania roletami są w dostawie wraz z bramami.

Pytanie nr 2:

„W opisie dotyczącym monitoringu jest wymieniony rejestrator, który został już wycofany z oferty. Proponowany rejestrator nie ma dwóch wejść HDMI oraz wszystkich inteligentnych funkcji wymienionych w wymaganiach. Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie innego rejestratora, który nie posiada tych parametrów zgodnie z wymaganiami w opisie projektu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rejestrator z jednym wejściem HDMI przy pozostawieniu pozostałych parametrów.”

Pytanie nr 3:

„W opisie projektu jest informacja o wykonaniu gniazda przyłączeniowego dla Access Point. Czy Access Point ma być dostarczony przez Wykonawcę, ponieważ montaż takiego nie jest ujęty w przedmiarze branży elektrycznej?”

Odpowiedź:

Należy wyprowadzić gniazdo RJ45 w gniazdach zamontowanych do kasetonów, bez dostawy Access Point.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone wyżej wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**/-/ Barbara Wróblewska
Burmistrz Otynia**