

**Strona internetowa postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf3fd330-8ba1-47eb-a11a-ed69623bf73a>

**RliZP.271.2.2026**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Otyniu”**

**Wyjaśnienia treści SWZ w związku z pytaniami Wykonawcy.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: ustawą PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

„Czy w zakresie zadania jest wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z dokumentem „Projekt stałej organizacji ruchu”? Jeśli tak, to w jakim zakresie?”

**Odpowiedź:**

W zakresie zadania przewidziana jest realizacja stałej organizacji ruchu zgodnie z dokumentem „Projekt stałej organizacji ruchu”. Zakres formalny (zatwierdzenie) leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 2:**

„Czy w zakresie zadania jest wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z instalacją z OSP (system wzbudzany przez dyżurnego OSP)? Brak takowych pozycji w przedmiarze.”

**Odpowiedź:**

W zakresie jest wykonanie sygnalizacji, w przedmiarze cz. elektryczna pozycje od 52 do 63

**Pytanie nr 3:**

„Czy w zakresie jest instalacja światłowodowa, wykonanie przyłącza teletechnicznego?”

**Odpowiedź:**

Nie ma w zakresie przyłącza światłowodowego, jest wykonanie kanalizacji kablowej.

**Pytanie nr 4:**

„UPS ma podtrzymać urządzenia przez 2h, ale urządzenia aktywne nie są w zakresie. Jaka jest moc tych urządzeń?”

**Odpowiedź:**

Na obecnym etapie wykonać UPS online 5 kVA.

**Pytanie nr 5:**

„Na rzucie pojawiają się rzutniki, czy one są w zakresie? Jeżeli tak to prosimy o specyfikację. W miejscu ekranu projekcyjnego są gniazda TV i HDMI. Czy jest projektowany jest ekran projekcyjny i telewizor? Czy projektowana jest instalacja antenowa?”

**Odpowiedź:**

Rzutniki nie znajdują się w zakresie. W zakresie są tylko uchwyty sufitowe do posiadanych rzutników przez inwestora. Nie jest projektowany ekran projekcyjny ani telewizor. Z gniazda TV wyprowadzić instalację do szafy RACK. oraz zamontować antenę do TV naziemnej.

**Pytanie nr 6:**

„Czy Zamawiający podtrzymuje, że 32-kanalowy rejestrator ma posiadać opcję 5w1 (czyli obsługę kamer analogowych różnych producentów)? Projektowane są tylko kamery IP.”

**Odpowiedź:**

Rejestrator nie ma mieć funkcji analogowych, brak zapisu w tym zakresie w dokumentacji.

**Pytanie nr 7:**

„W opisie pojawia się zapis o istniejącym systemie sygnalizacji włamania i napadu. Czy taki system rzeczywiście istnieje? Jeżeli tak to prosimy o podanie producenta celem dobrania kompatybilnych urządzeń.”

**Odpowiedź:**

Cały system jest nowoprojektowany.

**Pytanie nr 8:**

„Proszę o załączenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych.”

**Odpowiedź:**

Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wystąpienia wód gruntowych i konieczność odwodnienia wykopów, nie obejmuje odrębnego opracowania dotyczącego odwodnienia wykopów budowlanych ani uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie.

Metody możliwego tymczasowego odwodnienia wykopów należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych i atmosferycznych oraz przyjętej przez potencjalnego Wykonawcę technologii i organizacji robót.

Dokonanie zgłoszeń, uzyskanie decyzji wodnoprawnych oraz wykonanie odwodnienia wykopów, jeśli okażą się konieczne, obciążają potencjalnego Wykonawcę i należy je uwzględnić w ofercie cenowej.

**Pytanie nr 9:**

„Proszę o wskazania miejsca zrzutu wód z odwodnienia wykopów budowlanych.”

**Odpowiedź:**

Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 8.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone wyżej wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**/-/ Barbara Wróblewska  
Burmistrz Otynia**

.....  
Kierownik Zamawiającego