

ZP/1/2026

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Poprawa efektywności wykorzystania zasobów wód podziemnych Gminy Mońki etap II.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytanie wykonawcy:

1. Dotyczy zadania nr 3. Czy zaprojektowane hydranty DN80mm na sieci wodociągowej mają pełnić funkcję p.poż i czy w związku z tym zaprojektowana sieć fi 90PE, nie powinna być zaprojektowana jako fi 110PE umożliwiając w późniejszym czasie rozbudowę i ewentualne zamknięcie w obwód? Proponowana średnica fi 90PE może stanowić problem na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą p.poż?

ODPOWIEDŹ:

Ad.1. Zaprojektowane hydranty DN80mm na sieci wodociągowej mają pełnić funkcję p.poż. Zamawiający dokonuje zmiany treści PFU dla zadań nr **2 i 3** w zakresie budowy sieci wodociągowej na: **z rur i kształtek o średnicy Ø110 PEHD PE100.**

Powyższa odpowiedź obejmuje również odpowiednią zmianę treści w załącznikach nr 12 i 13 do swz (zestawienie rzeczowo – finansowe).

*Prezes Zarządu
Mariusz Kulesza*