



Grójec dn. 13.04.2026 r.

Dotyczy postępowania nr: WL.271.13.2026.KOI

**Wszyscy Wykonawcy,
zainteresowani udziałem w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający - Gmina Grójec działając na podstawie art. 284 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Przebudowa i budowa obiektów budowlanych na terenie stadionu miejskiego w Grójcu – etap II”*

Pytanie 1

W nawiązaniu do udostępnionego schematu rozdzielniczy ROS-G informujemy, iż dokumentacja nie zawiera informacji dotyczących obudowy rozdzielniczy (m.in. typu, stopnia ochrony IP, sposobu montażu). Prosimy o ich udostępnienie. W związku z analizą dokumentacji proszę o jednoznaczne doprecyzowanie zakresu prac elektrycznych związanych z zasilaniem oraz rozbudową złącza ZK2. Z opisu wynika, że istniejące złącze ZK2 ma zostać rozbudowane poprzez dostawienie kolejnego złącza ZK2 oraz rozdzielniczy RB z wyposażeniem. Nowe złącze będzie wyposażone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przełącznikiem faz oraz sygnalizacją stanu, zgodnie ze schematem. Jednocześnie informuję, że powyższy zakres nie został ujęty w przedmiarze robót. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie zakresu realizacji prac w ramach niniejszej inwestycji. Dodatkowo proszę o udostępnienie schematu ZK2, do którego odnosi się dokumentacja projektowa.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek schematu rozdzielniczy ROS-G.
Obudowa metalowa, minimum IP44, rozdzielnicza natynkowa.
Złącze ZK oraz rozdzielnicza RB są już wykonane.

Burmistrz

/-/ Dariusz Gwiazda