

Józefów, dnia 02.03.2026 r

**Gmina Józefów**  
**ul. Kościuszki 37**  
**23 – 460 Józefów**

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „**Modernizacja remizy OSP Majdan Nepryski**” przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniach 25.02 do 01.03.2026r. wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia 2026/BZP 00121155/01 z dnia 20.02.2026r.

1. Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji dotyczących przetargu. Otóż zakres prac ujęty w przedmiarze jest mniejszy niż uwzględniony w SWZ, w związku tym, który zakres prac należy wycenić przygotowując ofertę? W przypadku gdy zakres prac powinien być zgodny z SWZ, proszę o szczegółowe informacje umożliwiające wycenę tych prac. Dodatkowo prosiłabym o doprecyzowanie informacji dotyczących styropianu i wełny. Jaki współczynnik powinny mieć wskazane materiały?

***ODP. Zamawiający wymaga wykonania inwestycji w zakresie wymienionym w SWZ, ofertę należy skalkulować zgodnie z SWZ oraz przedmiarem.***

***Współczynnik przenikalności cieplnej dla styropianu – 0,035 W/mK***

***Współczynnik przenikalności cieplnej dla wełny – 0,035 W/mK***

2. Czy zamawiający wymaga wykonania lamperii na ścianach?

***ODP. Zamawiający wymaga wykonania lamperii lakierem bezbarwnym do wysokości 1,5m***

***3. Zamawiający zachęca potencjalnych wykonawców do dokonania wizji lokalnej na obiekcie objętym modernizacją.***

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  
**ROMMISTRZ**  
**Roman Dziura**