

Józefów, dnia 12.03.2026 r

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym „**Modernizacja remizy OSP Majdan Nepryski**” przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniu 11.03.2026r. wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, dotyczącymi ogłoszenia 2026/BZP 00121155/01 z dnia 20.02.2026r.

1. Proszę o informację czy na pewno z płyt HDPE mają być wykonane kabiny oraz drzwi ubikacji, czy też chodzi o płyty HPL?

ODP. Zamawiający informuje, że poprawia oczywistą omyłkę pisarską – kabiny z drzwiami należy wykonać z płyt HPL.

2. Proszę o uszczegółowienie zapisu o wykonaniu izolacji cieplnej z wełny o gr 15 cm i powierzchni 339,94m, oraz sufitu podwieszanego?

ODP. Zamawiający informuje:

- izolację cieplną z wełny o gr 15 cm, izolacje z foli polietylenowej oraz sufit podwieszany należy wykonać na dużej sali o wymiarach 19,93m x 13,67 m =272,44m²

- izolację cieplną z wełny o gr 15 cm, izolacje z foli polietylenowej należy wykonać nad garażem o wymiarach 4,93m x 13,67 m =67,5m² (z tym że należy ją położyć na istniejącym suficie z blachy)

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


BURMISTRK.
Roman Dziuro