

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Budowa lamp zasilanych OZE na terenie Gminy Mierzęcice**” zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Według naszej wiedzy oświetleniowe słupy stalowe wraz z wysięgnikami pod oprawy podlegają normie PN EN 40-5 natomiast stalowe konstrukcje nośne np. stelaż pod moduły fotowoltaiczne i wysięgnik pod siłownię wiatrową podlegają normie PN EN 10-90. Zamawiający w odpowiedziach podał natomiast że zarówno słup jak i stelaż pod moduły i uchwyt wiatraka podlegają normie PN EN 10-90.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zaakceptuje słupy i wysięgniki posiadające certyfikat i deklaracje na zgodność z normą PN EN 40-5 oraz stelaże pod moduły i uchwyty pod wiatraki które będą zgodne z normą PN EN 10-90.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zaakceptuje słupy i wysięgniki posiadające certyfikat i deklaracje zgodności z normą PN-EN 40-5 oraz stelaże pod moduły i uchwyty pod wiatraki zgodne z normą PN-EN 10-90.

**z up. Wójta
mgr inż. Iwona Pańta
Zastępca Wójta**