

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Gazownia w Nowym Sączu**  
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz  
tel. 12 628 19 00, faks 12 628 19 01  
**gazownia.nowysacz@psgaz.pl**

**Kamil Haraf**  
**INFRAROAD Sp. z o.o.**  
**ul. Browarna 33/12**  
**33-300 Nowy Sącz**

Wasz znak:

24.07.2025r

Nasz znak: PSGKR.0062.763.126.464 . 25

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1449K  
Wytrzyszcza – Tropie – Bartkowa Posadowa w km 5+740 – 6+590 w zakresie  
skrzyżowania gazociągu s/c z projektowanym chodnikiem oraz kolektorem kanalizacji  
deszczowej w m. Roztoka Brzeziny, gm. Gródek n/D.

Szanowny Panie,


Gazownia w Nowym Sączu uzgadnia w/w projekt na następujących warunkach:

- wszystkie prace ziemne w strefie ochronnej gazociągu wykonać ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu,
- skrzyżowanie projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej z istniejącym gazociągami s/c wykonać wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz.U. z 2013r poz.640,
- w przypadku uszkodzenia gazociągu nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy,
- nasypka gruntu rodzimego nad istniejącym gazociągami nie może ulec zmniejszeniu poniżej 0,5 m,
- tyczenie kolektora kanalizacji deszczowej wykonać w obecności przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu - konieczne będą odkrywki i odmierzanie wymaganych odległości,
- nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy,
- rozpoczęcie prac budowlanych zgłosić pisemnie do Gazowni w Nowym Sączu z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Załącznik: stosować wytyczne wg załączników 1 i 2.

Osoba do kontaktu: Adam Pawłowski, tel. 12 6281924, e-mail [adam.pawlowski@psgaz.pl](mailto:adam.pawlowski@psgaz.pl)

Z poważaniem:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazowni w Nowym Sączu  
  
Krzysztof Koncewicz

Otrzymują: 1 x adresat,  
1 x a/a