



DN (mm)	x (cm)	s (mm)
DN ≤ 350	25	10
350 < DN ≤ 750	35	10
700 < DN ≤ 1200	45	10
DN > 1200	50	10

Hs - głębokość kanałów wg profiliów podłużnych  
x - minimalna wielkość przestrzeni roboczej  
s - wielkość przestrzeni szalunkowej

- (A) - warstwa wyrównawcza, niezagęszczona
- (B) - strefa ochronna nad rurą i po bokach rury zagęszczana ręcznie
- (C) - strefa ochronna zagęszczana mechanicznie lub ręcznie, jednocześnie po obu stronach rur warstwami grubości 10 do 30 cm do współczynnika 95% (wg zmodyfikowanej próby Proctora) pod jezdnię, do 90% pod chodnikami i o przykryciu większym niż 4 m do wsp. 85% pod zieleńcami
- Warstwa podłoża wyrównawcza i ochronna, mieszanina piasków średnio i drobnoziarnistych o uziarnieniu 0,2-20 mm
- (D) - zasypka wykopu:
- pod jezdnię piaskiem, zagęszczana mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm
  - dla ruchu ciężkiego do wsk.  $I_s > 1,03$  na głębokość 1,2 m (pod korytem)  $I_s > 1,0$  niżej
  - dla ruchu średniego do wsk.  $I_s > 1,0$  na głębokość 1,2 m  $I_s > 1,0$  niżej
  - pod chodnikami piaskiem zagęszczanym do wsk.  $I_s > 0,95$
  - w terenie zielonym gruntem rodzimym, zagęszczanym do wsk. 0,80
- (E) - podłoże zagęszczone do wsp. 95% ZPPr
- (F) - odtworzona nawierzchnia i podbudowa uliczna lub zrekultowany teren zielony

Inwestor:

Gmina Halinów  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

Jednostka projektowa:

**masko**  
MASKO Sp. z o.o.  
05-070 Sulejówek, ul. Komendantów 1  
tel. (22) 611-66-33  
e-mail: biuro@masko.com.pl

Inwestycja:

**Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kanadyjskiej  
w m. Nowy Konik, gm. Halinów**

Nazwa rysunku:

**Przekrój poprzeczny ułożenia sieci kanalizacji  
sanitarnej w wykopie**

Projektował:

mgr inż. Z. Moroz  
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Podpis:

Sprawdził:

mgr inż. A. Rokicki  
nr upr. MAZ/0408/PWOS/09

Podpis:

Stadium:

projekt techniczny

Branża:

sanitarna

Nr rysunku:

**1**

Data wykonania:

12.08.2025 r.

Skala:

1:25