

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 50 68
gabriela.lenart@psgaz.pl

Land Art Projekt Sp. z o.o.
ul. Lipowa 3/24
30-702 Kraków

Wasz znak:

Zabrze, 04.06.2024 r.

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.255.24

Dot.: Uzgodnienie planu budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn. "Budowa skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Wielickiej na terenie całej działki nr 736/5, obręb Sośnica"

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2024 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnych sieci gazowych:

- podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 PN 1,6 MPa (stal, 1953 r.) oraz DN 400 PN 1,6 MPa (stal, 2008 r.)
- średniego ciśnienia DN 350 (stal), Dz 32, 63, 160 (PE).

Ponadto na planie orientacyjnie zaznaczono przebieg gazociągu nieczynnego dla którego strefy kontrolowane nie obowiązują.

Dodatkowo informujemy, że wskazany gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 400 PN 1,6 MPa (stal, 1953 r.) przeznaczony jest do przebudowy, a jego wstępna planowana trasa została orientacyjnie wrysowana na planie. Wszelkich informacji na temat projektowanej sieci gazowej udzieli biuro projektowe: i-projekt sp. z o.o., ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Strefy kontrolowane gazociągów określa ww. Rozporządzenie:

- Załącznik nr 2, Tabela 1, kolumna nr 6 – w przypadku sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (stal, 1953 r.),
- Załącznik nr 2, Tabela 2 – w przypadku sieci gazowej średniego ciśnienia DN 350 (stal),

- Załącznik nr 2, Tabela 3 – w przypadku sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (stal, 2008 r.) oraz średniego ciśnienia Dz 32, 160 (PE),
- § 10 pkt. 6.1– w przypadku sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 63 (PE).

W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla gazociągów.

W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300 włącznie, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla gazociągów.

Przedstawiony plan zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W celu zachowania normatywnych odległości od naszych urządzeń, **przedmiotową inwestycję uzgadnia się pozytywnie wyłącznie pod warunkiem korekty lokalizacji urządzenia oznaczonego na rys. „A”** na etapie budowy, zgodnie z ww. strefami kontrolowanymi. Należy zatem przesunąć projektowane urządzenie na odległość nie mniejszą niż **4,0 m** od osi gazociągu DN 400 PN 1,6 MPa. Jednocześnie informujemy, że powyższe zmiany muszą zostać pozytywnie odebrane przez naszego przedstawiciela podczas prowadzonego nadzoru nad pracami. W przeciwnym wypadku, **jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, niniejsze uzgodnienie nie może być traktowane jako pozytywne.**
- Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni z kostki betonowej, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- Nową nawierzchnię nad istniejącą siecią gazową wykonać na co najmniej 0,2 m obsypce piaskowej nad rurociągami gazowymi w sposób zabezpieczający go przed bezpośrednim naciskiem warstwy podbudowy nowej nawierzchni.
- Wszelkie elementy utwardzone w strefie kontrolowanej gazociągu należy wykonać z materiałów rozbielalnych i przepuszczalnych. Nie należy jednak stosować utwardzenia terenu w pasie eksploatacyjnym gazociągu.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych
 - 2,0 m po 1,0 m po obu stronach osi gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
 - 1,0 m po 0,5 m po obu stronach osi gazociągu średniego ciśnienia.
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia **nadzoru branżowego** do:

- Działu Stacji i Sieci Gazowych, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, e-mail: sebastian.szopka@psgaz.pl (nr tel. 32 398 52 78 lub tel. kom. 609 399 817) w przypadku prowadzenia robót w obrębie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia.
- Gazowni w Gliwicach, ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice, e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl (nr tel. 22 444 33 33), w przypadku prowadzenia robót w obrębie sieci gazowej średniego ciśnienia.

W tym celu pisma w wersji papierowej należy przelać do odpowiedniej Jednostki zgodnie z danymi adresowymi podanymi powyżej. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (np. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skany pism należy przelać odpowiednio na ww. adresy e-mail. Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Magistru i Uzgodnień
Rafał Lipiński

Załączniki:

- mapa (1 szt.)

Kopia:

- SSDZ,
- Gazownia w Gliwicach,
- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy [ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów](#). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

