

MZUK-EPZ.50.4.2026

Gliwice, 03-03-2026 r.

nr kor. MZUK.8674.2026



Dotyczy: **Budowa skweru rekreacyjno - sportowego oraz siłowni zewnętrznej w Gliwicach.**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25
C
44-109 Gliwice

tel. +48 32 335-04-54
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 15:

dotyczy zadania: „Budowa skweru rekreacyjno-sportowego oraz siłowni zewnętrznej w Gliwicach” cz. I.

Dotyczy formularza cenowego załącznik nr 5 do SWZ Część I, poz. nr 2 w tabeli: „Wykonanie alejki z kostki brukowej” - w przedmiarze i SWZ nie ma takiej pozycji do wyceny. Jeśli pozycja ma zostać wyceniona proszę o podanie ilości, wymiarów i koloru kostki brukowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej PAB, PZT i PT rys. 6 miasteczka ruchu drogowego wyrysowane są dwa miejsca, które należy wyłożyć kostka brukowa nawiązująca do istniejącej na alejkach. Pierwsze o wymiarach 2,1 x 2.9 m i drugie o wymiarach 2,92 x 4,25 m, na którym ma również zostać zamontowana ławka. Łączna powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej wynosi 15,83 m².

Z poważaniem
Justyna Małek
Dyrektor Jednostki