



IZII.271.10.2026.KK

Dłutów, dnia 06.03.2026 roku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na wykonanie następujących zadań pn:

1. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 106610E Dłutów – Redociny”,
2. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 108026E w Stoczkach-Porąbkach”.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią na pytania zadane w dniu 5 marca 2026 r. w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada stosowne pozwolenie na wycinkę drzew oraz czy uwzględnia ono konieczność wycinki w okresie lęgowym paktów?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie posiada pozwolenia na wycinkę drzew. Zgodnie z rozdziałem III pkt 21 SWZ w przypadku kolizji drzewostanu z inwestycją, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganej decyzji, usunięcia drzew/krzewów oraz dokonania ewentualnych nasadzeń zastępczych.

Pytanie 2

Do kogo należy drewno z wycinki drzew? Do Zamawiającego czy Wykonawcy?



Odpowiedź na pytanie nr 2:

Drzewo z ewentualnej wycinki należy do Wykonawcy, który odliczy jego wartość od oferty cenowej.

Pytanie 3

Czy ewentualne nasadzenia kompensacyjne będą traktowane jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie. Zgodnie z rozdziałem III pkt 21 SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i zabezpieczenia istniejącego drzewostanu w czasie prowadzenia prac, a w przypadku kolizji drzewostanu z inwestycją do uzyskania wymaganej decyzji, usunięcia drzew/krzewów oraz dokonania ewentualnych nasadzeń zastępczych na własny koszt.

Pytanie 4

Pozycja 46 przedmiaru - co w sytuacji gdy rury przepustowe będą zarwane?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W sytuacji gdy rury przepustowe będą zarwane należy je wymienić na nowe o takich samych parametrach. Będzie to traktowane jako roboty dodatkowe.

Pytanie 5

Km ok 2+851 str. prawa zakres drogi wychodzi poza pas drogowy, czy Zamawiający ma zgodę na wejście?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający uzyska zgodę na wykonanie robót od Właścicieli działek przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 6

Km ok 2+710 str. prawa odmulenie rowów poza zakresem, czy Zamawiający ma zgodę na wejście?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający uzyska zgodę na wykonanie robót od Właścicieli działek przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 7

Czy w sytuacji gdy drzewo będzie kolidowało z wykonaniem pobocza bitumicznego lub gruntowego a nie będzie ujęte w wycince czy będzie to traktowane jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak, w sytuacji gdy drzewo będzie kolidowało z wykonaniem pobocza bitumicznego lub gruntowego a nie będzie ujęte w wycince będzie traktowane jako roboty dodatkowe.

Pytanie 8

Jakie ilości rowów należy odmulić a jakie odtworzyć? Zgodnie z art. 99.1 ustawy Pzp Zamawiający „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący...”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Na rysunku Plan sytuacyjny zaznaczono rowy do odtworzenia kolorem fioletowym oraz rowy do oczyszczenia kolorem zielonym. Powierzchnia rowów do oczyszczenia to 1150mkw, a powierzchnia rowów do odtworzenia to 4150mkw.

Pytanie 9

Jaka jest kategoria ruchu?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Kategoria ruchu to KR1.

Pytanie 10

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty opisane w przedmiocie zamówienia a w nim nie ujęte.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zgodnie z SWZ. W części pierwszej jest jeden hydrant do wymiany na nowy. W części drugiej są 3 hydranty do wymiany oraz wymiana istniejącej zasuwy na wodociągu gminnym \emptyset 160 mm na nową \emptyset 160 mm oraz wstawienie dodatkowych dwóch zasuw na wodociągu gminnym \emptyset 160 mm celem utworzenia węzła 3 zasuw sieciowych.


WOJCIŁ GMINY DEJUTÓW
inż. Łukasz Szatan



