

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

dotyczy postępowania pn.: Opracowanie ekspertyzy technicznej Mostu Lwowskiego

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej Pzp, publikuje pytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie wraz z odpowiedziami oraz zmianę treści SWZ.

Pytanie 1

pkt 2.c) Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg określenia klasy mrozoodporności i wodoszczelności betonu? Są to badania wykonywane co do zasady dla nowych konstrukcji, a z punktu widzenia celu ekspertyzy ich wykonanie wydaje się bezzasadne.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa z Opisu Przedmiotu Zamówienia wymóg zawarty w rozdziale IV, pkt 2 c) dotyczący określenia klasy mrozoodporności i wodoszczelności betonu.

Pytanie 2

pkt 2.d) Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania metody termowizyjnej do oceny pęknięć konstrukcji? Termowizja nie jest rozwiązaniem stosowanym w diagnostyce tego typu uszkodzeń konstrukcji, w szczególności w budownictwie mostowym.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa z Opisu Przedmiotu Zamówienia wymóg zawarty w rozdziale IV, pkt 2 d) dotyczący zastosowania metody termowizyjnej do oceny pęknięć konstrukcji.

Pytanie 3

pkt. 6. Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający w ramach zamówienia wymaga sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej remontu mostu? Sporządzenia jakich dokumentów oczekuje Zamawiający w przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy obiektu?

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje, że w rozdziale IV Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt 6 w ramach zamówienia w przypadku przyjęcia koncepcji remontu mostu należy wykonać uproszczoną dokumentację projektową remontu (przedmiary, dokumentację rysunkową i techniczną) taką samą dokumentację tzn. uproszczoną dokumentację remontową należy opracować w przypadku konieczności przebudowy przedmiotowego mostu (dokumentacja ta będzie służyć do wykonania remontu podczas użytkowania do czasu przebudowy mostu), dokumentacja projektowa przebudowy zostanie utworzona w odrębnym postępowaniu przetargowym.

Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ jak poniżej:

I. Rozdział III pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej mostu Lwowskiego. Dokumentacja z ekspertyzy powinna zawierać następujące elementy:

- inwentaryzację uszkodzeń dźwigarów głównych oraz filarów z opisem i analizą,
- wykonanie badań wytrzymałościowych i chemicznych betonu oraz oszacowanie zagrożenia korozyjnego zbrojenia miękkiego oraz strun i kabli sprężających w ustroju nośnym,
- wykonanie pomiarów gabarytowych i niwelacyjnych obiektu oraz przewiertów kontrolnych,
- ustalenie aktualnej nośności użytkowej obiektu na podstawie wyników badań i obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
- określenie zasad eksploatacji obiektu do czasu wykonania prac naprawczych i remontowych z podaniem terminu wykonania naprawy,
- określenie strategii dalszego postępowania z obiektem oraz przedstawienie koncepcji, możliwości, wariantów, technologii i kosztów.
- w przypadku przyjęcia koncepcji remontu mostu należy wykonać uproszczoną dokumentację projektową remontu (przedmiary, dokumentację rysunkową i techniczną), a taką samą dokumentację tzn. uproszczoną dokumentację remontową należy opracować w przypadku konieczności przebudowy przedmiotowego mostu, dokumentacja ta będzie służyć do wykonania remontu podczas użytkowania do czasu przebudowy mostu,
- wykonanie raportu końcowego obejmującego ocenę stanu technicznego obiektu na podstawie wniosków z przeglądu oraz wyników z badań materiałowych i obliczeń.

Nie wymaga się sporządzania dokumentacji rysunkowej uszkodzeń. Niemniej dokumentacja fotograficzna musi umożliwiać identyfikację uszkodzeń oraz miejsce i zakres ich występowania.

II. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:

3. Ofertę należy złożyć w terminie do **9 kwietnia 2026 r.** do godziny 10:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **9 kwietnia 2026 r.** o godzinie 11:00.

III. Rozdział XIV otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 8 maja 2026 r.

IV. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia, który otrzymują brzmienie jak załącznik do niniejszego pisma.

V. Zmianie ulega formularz *OFERTA*, który otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia
- Formularz *OFERTA*

Z op. PREZIDENTA MIASTA BRZESZOWA
Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Brzeszowa