

Chełmno, 25-02-2026 r.

Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

RBG.DR.271.4.2026

Treść pytania 1:

Prosimy o dołączenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej geosiatki szklanej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przesyła Szczegółową Specyfikację Techniczną geosiatki szklanej w załączeniu.

Treść pytania 2:

Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywa zgodne z zalecanymi w aktualnych Warunkach technicznych.

Treść pytania 3:

Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiału rozbiórkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiał rozbiórkowy należy wywieźć w obrębie miejscowości w której realizowana będzie inwestycja w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Treść pytania 4:

Dot. „Zadania 2. Przebudowa drogi gminnej nr 060153C w Dorposzu Chełmińskim”.

Prosimy o potwierdzenie, że geosiatkę szerokości 2 m i długości 620 m należy wykonać tylko na złączeniu jezdni z poszerzeniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że geosiatkę szerokości 2 m i długości 620 m należy wykonać tylko na złączeniu jezdni z poszerzeniem.

Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij