

Chełmno, 27-02-2026 r.

Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

RBG.DR.271.4.2026

Treść pytania 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość wykonania warstwy ścieralnej z AC 11 S z zachowaniem wskazanych w dokumentacji wymagań na wszystkich odcinkach objętych zamówieniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej AC 8 S, z zachowaniem wskazanych w dokumentacji wymagań, na zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1605C Ostrów Świecki – Górne Wymiary w miejscowości Kolno” oraz na odcinkach przy grubości warstwy ścieralnej 3 cm.

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S, z zachowaniem wskazanych w dokumentacji wymagań, na odcinkach przy grubości warstwy ścieralnej 4 cm.

Treść pytania 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość wykonania warstwy wiążącej z AC 16 W z zachowaniem wskazanych w dokumentacji wymagań na wszystkich odcinkach objętych zamówieniem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W z zachowaniem wskazanych w dokumentacji wymagań na wszystkich odcinkach objętych zamówieniem.

Treść pytania 3:

Dotyczy drogi 060153C. Na przyległych zjazdach znajdują się zjazdy z kostki betonowej. Czy należy wyceniać dodatkową regulację wysokościową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wyceniać dodatkową regulację wysokościową zjazdów z kostki betonowej.

Wójt Gminy Chełmno
Krzysztof Wypij