



Urząd Gminy w Regiminie

ul. Adama Rzewuskiego 19,

06-461 Regimin

Regimin, 2026-03-27

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer referencyjny ID: IDB.271.2.2026 Nazwa zadania **REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU**

W związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

Odpowiadając na pytanie w sprawie ogłoszonego postępowania pn: „**REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU**”, informuję:

Pytanie 1:

Jaka ma być grubość blachy 0,55 czy 0,7mm? Blacha 0,6 która podana jest w przedmiarze robót producent, nie posiada.

Odpowiedź: Inwestor dopuszcza blachę o grubości 0,55 mm, jeżeli takiej nie będzie proszę o zastosowanie blachy o grubości 0,7 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.