

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 22 444 33 33, faks 85 664 59 40

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24
15-182 Białystok
tel. 85 66 45 953, faks 85 66 45 980
malgorzata.rakowska-krawczeniuk@sgaz.pl

ARCHINATA

Pracownia Projektowa
Renata Anna Gwoździej
ul. Wilejki 4
15-161 Białystok

Wasz znak:

Białystok, 07.02.2024r.

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.020.24

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zlecenie uzgodnienia projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej do kompleksu sportowego w Ignatkach gm. Juchnowiec Kościelny opracowanego przez projektanta Krystynę Szepielow-Szafranowską - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 07.02.2024r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **030/B/2024**) pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować minimalną odległość - 0,5m w poziomie od projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i sieci wodociągowej do skraju sieci gazowej PE.
2. Należy zachować minimalną odległość - 0,3m w pionie od projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej do skraju sieci gazowej PE. Dopuszczamy zachowanie pionowej odległości min. 0,05m dla gazociągów zabezpieczonych rurą osłonową.
3. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociągu (pas o szerokości 1,0m z linią środkową pokrywającą się z osią gazociągu) roboty ziemne prowadzić z należytą ostrożnością, zaś w odległości mniejszej od 0,5m roboty ziemne prowadzić ręcznie.
4. O w/w pracach wykonawca z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku ul. Gen. Sosabowskiego 24 w celu umożliwienia ich kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o. Dopuszczamy przesłanie zawiadomienia drogą mailową na adres: gazownia.bialystok@psgaz.pl.

5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej odpowiedzialność prawną za jej skutki oraz koszt naprawy poniesie wykonawca.

6. Należy unikać wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego należy ją odtworzyć przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierającym kamienie, gruz, części organiczne, zmarzlinę.

7. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącą siecią gazową (przez co należy rozumieć nie zachowanie odległości określonej w pkt. 1-2), wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym celem rozwiązania problemu technicznego.

8. Wykonawca jest zobowiązany do:

- odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej
- odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia;
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych;
- pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu.

9. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Małgorzata Rakowska-Krawczyński