

Gmina Juchnowiec Kościelny  
ul. Jaśminowa 19  
16-061 Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny, dnia 03.04.2026 r.

INW.271.1.11.2026

### SPROSTOWANIE POMYŁKI w odpowiedziach na pytanie

Zamawiający, Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w jednej z odpowiedzi z dnia 2 kwietnia 2026 r. dotyczącej przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia pn.: **Rozbudowa drogi gminnej – ul. 2KD-D w miejscowości Ignatki Osiedle** wkraść się błąd.

Na pytanie nr 9 „Prosimy o informację, czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 metodą na miejscu” odpowiedź brzmiała „Tak”.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 9 powinna brzmieć: „Nie”

Za pomyłkę Zamawiający przeprasza.

z up. WÓJTA  
mgr inż. Elżbieta Filipowicz  
ZASTĘPCA WOJTA