

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Jaśminowa 19
16-061 Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny, dnia 07.04.2026 r.

INW.271.1.11.2026

SPROSTOWANIE POMYŁKI w odpowiedziach na pytanie

Zamawiający, Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w jednej z odpowiedzi z dnia 2 kwietnia 2026 r. dotyczącej przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia pn.: **Rozbudowa drogi gminnej – ul. 2KD-D w miejscowości Ignatki Osiedle** wkraść się błąd.

1. Na pytanie nr 1 „W przedmiarze kanalizacji deszczowej prosimy o informację jakiego odcinka dotyczy pozycja 10. Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 225 mm - 18,9 m ?” odpowiedź brzmi „Tak rzeczywiście pozycja 10 nie dotyczy kanalizacji deszczowej”.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 1 powinna brzmieć: „Pozycja 10 dotyczy połączenia od studzienki do wpustów deszczowych (wg tabeli zestawienia wpustów).”

2. Na pytanie nr 2 „Według projektu drenaż należy wykonać po obu stronach drogi, a jego długość wynosi ok. 590 m. Natomiast według przedmiaru kanalizacji deszczowej poz. 1 należy wykonać 315 m drenażu, prosimy o informację jaką długość drenażu należy wykonać? ” odpowiedź brzmi „Tak rzeczywiście długość drenażu wyniesie 315m. Pozostałe pozycje z działu drenaż należy również podwoić. Przedmiar zostanie zaktualizowany.”.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 2 powinna brzmieć: „Długość drenażu wyniesie $315m \times 2 = 630 \text{ mb}$. Przedmiar zostanie zaktualizowany.

Za pomyłkę Zamawiający przeprasza.

z up. WÓJTA
mgr inż. Elżbieta Filipowicz
ZASTĘPCA WÓJTA

