

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Jaśminowa 19
16-061 Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny, dnia 09.04.2026 r.

INW.271.1.11.2026

Treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający, Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że wpłynęły zapytania, dotyczące przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia pn.: **Rozbudowa drogi gminnej – ul. 2KD-D w miejscowości Ignatki Osiedle**

W oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej oraz zmienia zapisy swz w sposób następujący:

Pytanie 1.

1. Proszę o jednoznaczne wskazanie materiału z którego należy wykonać zbiornik na wody deszczowe o pok. 40m³ (PEHD?, żelbet?). Proszę o dołączenie obliczeń statycznych i konstrukcji zbiornika.

Odp. 1: Pojemność zbiornika ma wynosić 40m³. Materiał z jakiego będzie wykonany żelbet czy PEHD jest z punktu widzenia sanitarnego mało istotny. Wykonawca może dobrać dowolny zbiornik, który może być montowany w jezdni i od producenta zbiornika pobrać obliczenia statyczne i wytrzymałościowe. Zaproponowany zbiornik może być montowany w jezdni.

Pytanie 2

2. W związku z koniecznością posadowienia projektowanej przepompowni i zbiornika retencyjnego na gł. 4-5m, i zważywszy na odwierty geotechnicznych, czy Zamawiający przewidział/zabezpieczył środki na zabezpieczenie wykopu za pomocą szczelnych ścianek?

Odp. 2: Środki finansowe na zabezpieczenie wykopów nie leżą w gestii Zamawiającego ani projektanta. Wykonawca ma skalkulować ryzyko na podstawie badań geologicznych i posiadanego doświadczenia.

z up. WÓJTA
mgr inż. Elżbieta Filipowicz
ZASTĘPCA WÓJTA