



Łódź, 10-02-2026 r.

GXIII.261.2.2026 JS

Lp. (2)

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy al. Kościuszki 65 w Łodzi

PYTANIA I WYJAŚNIENIA SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego obowiązku okazywania oryginałów świadectw kwalifikacji G1 uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1392) przez pracownika pełniącego dyżur całodobowy oraz jego przełożonego. Prosimy o wyjaśnienie, jaki jest cel wprowadzenia powyższego wymogu oraz w jakich konkretnie sytuacjach dokumenty te mają być okazywane. Jednocześnie prosimy o informację, czy zapis ten należy rozumieć jako obowiązek stałego posiadania przy sobie oryginałów dokumentów, czy jedynie ich okazania na żądanie Zamawiającego lub organu kontrolnego.

Zwracamy się również z pytaniem, czy wskazany zapis nie stanowi omyłki redakcyjnej, w szczególności w części dotyczącej przełożonego pracownika, który co do zasady nie wykonuje czynności eksploatacyjnych wymagających posiadania świadectwa kwalifikacyjnego. Będziemy wdzięczni za udzielenie wyjaśnień, które pozwolą na jednoznaczną interpretację oraz prawidłowe zastosowanie wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że celem wprowadzenia powyższego wymogu jest zapewnienie możliwości ręcznego załączenia agregatu prądotwórczego na wypadek zaniku zasilania z sieci poza godzinami pracy sądu. Agregat standardowo ustawiony jest w pozycji automat co powoduje, że przy zaniku prądu z sieci PGE, samoczynnie załącza się, ale zdarzały się przypadki, że automat nie zadziałał i wtedy należało ręcznie załączyć agregat. Aby móc to wykonać należy posiadać uprawnienie SEP G1

do 1kV. Zamawiający wyjaśnia, że przynajmniej jedna osoba „pozostająca na zmianie” musi posiadać uprawnienie do czynności eksploatacyjnych i najlepiej jakby ta osoba posiadała również uprawnienie do dozoru ale nie jest to wymóg konieczny.

Zgodnie z pkt 20 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), obowiązek okazania oryginałów świadectw kwalifikacji G1 ma charakter jednorazowy i dotyczy etapu poprzedzającego rozpoczęcie świadczenia usługi. Okazanie dokumentów służy wyłącznie weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w umowie i nie oznacza obowiązku stałego posiadania przy sobie oryginałów świadectw kwalifikacyjnych w trakcie realizacji umowy.

Ponadto, zgodnie z pkt 33 ust. 1 pkt 10 OPZ, w terminie dwóch dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących dyżur całodobowy wraz z kopiami posiadanych przez nich uprawnień SEP G1.

W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania ponownego okazania świadectw kwalifikacyjnych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w związku z kontrolą realizacji umowy, na żądanie uprawnionych organów kontrolnych lub w przypadku zmiany osób wskazanych w przedłożonym wykazie.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 18 oraz 20.4 OPZ oraz § 9 ust 2 pkt wzoru umowy - zgodnie z treścią załączników do niniejszego pisma. Zamawiający wprowadzone zmiany zaznaczył kolorem żółtym.

Ponadto Zamawiający w OPZ dokonuje sprostowania w dacie wydania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2313).

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia a Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia w treści oferty wyjaśnień treści SWZ.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Dorota Furmańska

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Specyfikacja zal-3-Wzór umowy —10.02.2026
2. Specyfikacja zal-4-OPZ+INSTRUKCJA OCHRONY — 10.02.2026